

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«09» октября 2023 г., 40230061000208027229

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского,
Износковского, Медынского и Мосальского районов управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Калужская, р-н Медынский, г Медынь, ул Митрофанова, Здание 2В, тел. 4843446467, e-mail:
ond-40-6@40.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 09 » октября 2023 г. № 2310/006-40/30/ПНН**

1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" П. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, адрес юридического лица: 249844, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ДЗЕРЖИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, ДОМ 33 ИНН 4004010007

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование лица государственного контроля (надзора), лица муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. При проведении 09.10.2023г., обязательного профилактического визита муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аленький цветочек», расположенного по адресу(адресам): Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Молодежная, д.33, были выявлены нарушения действующих требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г., требований Федерального Закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приемках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

допущено фиксирование в открытом положении самозакрывающихся дверей в лестничные клетки 1го и 2-го этажей здания детского сада (п. 27Г ППР в РФ).

Устранить до:

2. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные