

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
Д.И. Моронова С.И./
протокол № 10 от « 10 » 09 2019 г.
п. Попотинский
Завод



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МКДОУ «Аленький цветочек»
Илюхина О.Н./
Приказ № 85 от "16" 09.2019 г.



**Инструкция
о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых
и других пожароопасных работ
ИПБ -15-2019**

1. Настоящая инструкция учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, которые выполняют огневые работы в ДОУ.
2. Нарушение требований данной инструкции влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. На территории ДОУ запрещается организация постоянных сварочных постов.
4. При заключении договора с соответствующей организацией (предприятием) на проведение огневых работ в ДОУ руководитель производства огневых работ на временных местах обязан оформить наряд-допуск своим работникам.
5. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.
6. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.
7. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).
8. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.
9. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.
10. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.
11. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лочки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости полity водой.

13. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединенны и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью сброшено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенныe помещения (места).

14. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

14.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

14.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

14.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

14.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения по технике пожарной безопасности;

14.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

14.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

15. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

16. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД.

17. Кроме перечисленных в настоящей инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

18. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

18.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

18.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

18.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

18.4. сообщить о пожаре заведующему ДОУ, а в случае его отсутствия дежурному администратору.

Ответственный за пожарную безопасность

Черкасов ЕВ

С инструкцией ознакомлен (а)
«17» 09 2019 г.

Черкасов ЕВ