

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«05» апреля 2023 г.
учётный № проверки 52230061000205650637



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г.Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу
606400, г. Балахна, ул. Челюскинцев, 34, тел. (факс) 6-27-27 (код - 83144)
«Телефон доверия»: 6-20-50 (код - 83144) ОНД и ПР по Балахнинскому району

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 31 / 1 / 10

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 14"

Во исполнение решения главного государственного инспектора Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору № 31 от 05 апреля 2023 года в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «17» апреля 2023 года заместителем главного государственного инспектора Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору Макаровым А.Ю. проведен внеплановый инспекционный визит в здании и помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 14" по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г.Балахна, ул.Тимирязева, д.5, в ходе которого присутствовала заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 14" Елифанова Елена Сергеевна.

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Воздуховоды вентиляционных систем в месте прохождения через междуэтажные перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости не оборудованы противопожарными клапанами.	ч. 4 ст. 4, ст. 85, ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10 в) СП 7.13130.2013 (ранее действовал п.7.11.1 СНиП 41-01-2003, п.5.18*, п.7.1, п.7.21* СНиП 21-01-97*)	01.03.2024	

2.	На вводе в здание на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.8, п. 7.2.9 СП 30.13330.2016 (ранее действовал п.11.7* СНиП 2.04.01-85*)	01.03.2024	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

✓

(подпись)

«17» апреля 2023 года

Заместитель главного государственного инспектора
Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору
Макаров А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«17» апреля 2023 года