



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Нижегородской области**

Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info @ nnov52.mchs.gov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу**  
ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27; e-mail: ondbalakhna@mail.ru  
«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому муниципальному округу

**ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 64**

Дата проведения профилактического визита:

« 01 » августа 2023 г.

Профилактический визит проведен:

В отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» по адресу: г.Балахна, ул. Коммунистическая, д.1/1, руководствуясь указанием Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 06.07.2023 № СЗ-165-4154 «О подготовке образовательных организаций к новому 2023/2024 учебному году»

(при проведении профилактического визита по месту осуществления деятельности контролируемого лица указывать почтовый адрес и наименование объекта/ при дистанционном взаимодействии – средства взаимодействия (например аудио - или видео-конференц-связь) с указанием причин выбора данного способа проведения профилактического визита)

Наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21»,  
ИНН 5244011285

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

Учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ФГИС ЕРКНМ): 52230061000206868787

Основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Профилактический визит проводил:

Заместитель главного государственного инспектора  
Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору  
Макаров Алексей Юрьевич

(должность, Ф.И.О. полное должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация (разъяснения, рекомендательного характера): контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащему ему объекту контроля класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, его соответствии критериям значительного риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

При эксплуатации указанного объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) в нем должны быть предусмотрены (выполнены) в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (Техническим регламентом (с учетом ч.4 ст.4), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, далее - ППР в РФ) и нормативными документами по пожарной безопасности (разработанными в развитие Технического регламента), в том числе:

- прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления, источник бесперебойного электропитания следует устанавливать в помещении пожарного поста, фактически установлен в лестничной клетке (ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, ст.46, 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.12 СП 484.1311500.2020). Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий: 1) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку систем пожарной автоматики объекта); 2) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост, с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответственно объекту надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях)

О проведении профилактического визита уведомлен (а):  
Уведомление о проведении профилактического визита направлено в  
установленном порядке 14.07.2023

(указывается способ и дата уведомления (лично контролируемое лицо / направлено в установленном порядке, дата направления))


  
(подпись должностного лица органа государственного пожарного надзора)

Подпись лица (лиц), проводившего (их) профилактический визит:

Заместитель главного государственного инспектора  
Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору  
Макаров Алексей Юрьевич

(должность, название должностного лица органа ФГПН, фамилия, инициалы)

« 01 » августа 2023 г.

  
(подпись)

Экземпляр листа профилактической беседы получил (а):

Колесова Сания Салимовна завершающая

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя или должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица

« 01 » августа 2023 г.

  
(подпись)