



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 4321-09-90 (код - 2131), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (2131) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району

606400 г. Балахна ул. Челюскинцев дом 34, тел./факс 6-27-27;

«Телефон доверия»: (243144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому району

г. Балахна  
(место составления акта)

« 11 » октября 2018 года  
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 111

По адресу: /адресу

Нижегородская область, г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 1/1  
место проведения проверки

На основании:

Распоряжения № 111 от 19 сентября 2018 года  
(выд. документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая / выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 ч. 00 мин. 24.09.2018 года по 10 ч. 00 мин. 11.10.2018 года Продолжительность – 14 рабочих дней  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

14 рабочих дней

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Петунина О.Ю.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

24.09.2018 г. 09 ч. 45 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Дмитриев Алексей Вячеславович –

Государственный инспектор Балахнинского района по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Петунина Ольга Юрьевна – заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21»  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального или иного юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не представлялся, при этом в полном объеме не выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:		
1.	Неисправно аварийное освещение на путях эвакуации.	Федеральный Закон от 22.07.2002 г. № 123-ФЗ, статья 219, часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; (СНиП 21-01-97 п. 6.22. – ранее действовал)
2.	Помещение, в котором установлен прибор приёмно-контрольный автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечено аварийным освещением (светильник аварийного освещения отсутствует).	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; (ранее действовал п.12.55 НПБ 88-01)
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
3.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются в складском помещении.	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

нарушения допущены Заведующей МБДОУ «Детский сад № 21» Петуниной О.Ю.


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №114/1/61 от 28.09.2017г.


№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не представлялся, при этом в полном объеме не выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:		
1.	Неисправно аварийное освещение на путях эвакуации.	Федеральный Закон от 22.07.2002 г. № 123-ФЗ, статья 219, часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; (СНиП 21-01-97 п. 6.22. – ранее действовал)
3.	Помещение, в котором установлен прибор приёмно-контрольный автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечено аварийным освещением (светильник аварийного освещения отсутствует).	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; (ранее действовал п.12.55 НПБ 88-01)
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
5.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются в складском помещении.	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

нарушения допущены Заведующей МБДОУ «Детский сад № 21» Петуниной О.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 111/1768 от 11.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.В. Дмитриев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*заведующий отделом А.В. Дмитриев*  
(должность, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » октября 2018 года

*А.В. Дмитриев*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)