

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«16» марта 2022 г.
учётный № проверки 5222006100020170399



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу

ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27;
«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому муниципальному округу

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17 / 1**

вручается:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад №42"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Никулина Александра Владимировича № 17 от 28 февраля 2022 года в период с 10 час. 00 мин. «04» марта 2022 года по 12 час. 00 мин. «16» марта 2022 года

Государственным инспектором Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору
Богдановой Мариной Владиславовной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. заведующего Белова Лилия Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	---	--	--------------------------------

	нарушения	документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов и высотой до карниза более 7 метров (фактически 7,2 метра) не предусмотрено ограждение на кровле	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, СП 4.13130.2013 п.7.16 (ранее действовало требование п. 81 СНиП 21-01-97*)	05.03.2023	
2.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций) помещение чердака не оборудовано системой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 46, ст. 83, ст. 91, ст. 103, СП 486.1311500.2020 п. 4.4, табл. 1, п. 4.1.2.2 (ранее действовало требование прил. А, п. А.4 СП 5.13130.2009)	05.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 42" Алексеева М.В.


(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«16» сентября 2022 г.

Государственный инспектор Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Богданова М.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«16» марта 2022 г.