



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@52.mchs.gov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу

ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27; e-mail: ondpr-balahna@52.mchs.gov.ru
«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому муниципальному округу

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2309/522-52/11-В/ПИВ/49**

вручается:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Никулина А.В. № 2309/522-52/11-В/РИВ от 14 сентября 2023 года

главным Государственным инспектором Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Никулиным Александром Владимировичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующая Боронова Ирина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных	Правила противопожарного режима в РФ п. 10.	01.08.2024	

	систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.			
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (помещения: склада чистого белья, склада хоз. товаров, прачечной, кладовой в зале для музыкальных занятий, склада сыпучих продуктов, склада хранения овощей).	Правила противопожарного режима в РФ п. 12.	01.08.2024	
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты (деревянные конструкции чердака, огнезащита воздуховодов вентиляционных систем).	Правила противопожарного режима в РФ п. 13.	01.08.2024	
4.	В подвальном этаже, вентиляционной камере и других технических помещениях допускается хранение оборудования, мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 б).	01.08.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 17.1.	01.08.2024	
6.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, а также не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 30.	01.08.2024	
7.	В соответствии с технической документацией	Правила	01.08.2024	

	изготовителя руководитель организации не обеспечил проверку противопожарных клапанов в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	противопожарного режима в РФ п. 42.		
8.	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43.	01.08.2024	
9.	Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, и не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50.	01.08.2024	
10.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы необходимо осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты необходимо составить в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	01.08.2024	
11.	Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности необходимо вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	01.08.2024	

12.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей необходимо не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 60.	01.08.2024	
13.	Для помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, СП 7.13130.2013 п. 6.24.	01.08.2024	
14.	Не подтверждено соответствие предъявляемым требованиям материалов для покрытия полов в помещениях, а также отделки стен и потолков в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 7, 8 статьи 134.	01.08.2024	
15.	Не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В 2, В 3 по пожарной опасности в месте пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, СП 7.13130.2013 п. 6.10 в).	01.08.2024	
16.	Не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах общеобменной вентиляции в местах пересечения воздуховодами чердачного перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, статья 88, часть 3 статьи 34 СП 2.13130.2020 п. 5.3.1, 5.3.2, (ранее действовало требование СП 2.13130.2009 п. 5.3.1, 5.3.2).	01.08.2024	
17.	Кабели электрических сетей выполнены без учета требований ГОСТ 31565-2012. В соответствии с требованиями таблицы 2 указанного государственного стандарта должны применяться кабели типом исполнения нг-LSLTx, либо HFLTx, (фактически применены кабели с типом исполнения нг(А)-LS, а также кабели без обозначения типа исполнения).	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 20, статья 82, ГОСТ 31565-2012 таблица 2.	01.08.2024	
18.	В подвальном этаже здания в местах уменьшения высоты эвакуационного пути менее 2 метров не предусмотрено обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и не выполнены мероприятия для предотвращения травмирования людей.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23, Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	01.08.2024	

		о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, статья 89, СП 1.13130.2020 п. 4.3.2, (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)).		
19.	При высоте лестниц более 45 см, предназначенных для эвакуации людей из подвального этажа, не предусмотрены поручни.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23, Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, статья 89, СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)).	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течении десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев содержания в жалобе сведений и документов составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Боронова И.В. – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46»

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« _____ » _____ 2023 г.



(подпись)

Главный государственный инспектор Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору А.В. Никулин

(должность, фамилия, инициалы должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« _____ » _____ 2023 г.



(подпись)