

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» сентября 2024 г., 52240061000215240195
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу
Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» сентября 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2409/522-52/107-В/ПИБ
(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, г. Балахна, ул. Челюскинцев, 34
(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
«06» сентября 2024 г., № 2409/522-52/107-В/ПИБ, учетный номер проверки 52240061000215240195.**
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Никулин Александр Владимирович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, р-н Балахнинский, г Балахна, ул Мазурова, Дом 7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 46" ИНН 5248044595, адрес регистрации юридического лица: 606402, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Балахнинский, Балахна, МАЗУРОВА УЛ., Д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «19» сентября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «19» сентября 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не подтверждено соответствие предъявляемым требованиям материалов для покрытия полов в помещениях, а также отделки стен и потолков в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 134.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/522-52/11-В/ПИБ/49 от 20.09.2023, пункт предписания п. 14 - срок устранения до 01.08.2024. Место выявления нарушения: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д. 7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
 01.08.2025
2. Не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В 2, В 3 по пожарной опасности в месте пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения (прачечная, пищеблок). Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 3 статьи 87, СП 7.13130.2013 п. 6.10 в).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/522-52/11-В/ПИБ/49 от 20.09.2023, пункт предписания п. 15 - срок устранения до 01.08.2024. Место выявления нарушения: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д. 7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
Срок устранения нарушения:
 01.08.2025
3. Не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах общеобменной вентиляции в местах пересечения воздуховодами чердачного перекрытия и подвального этажа с нормируемым пределом огнестойкости. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 3 статьи 87, СП 2.13130.2020 п. 5.3.1, 5.3.2, (ранее действовало требование СП 2.13130.2009 п. 5.3.1, 5.3.2).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/522-52/11-В/ПИБ/49 от 20.09.2023, пункт предписания п. 16 срок устранения до 01.08.2024. Место выявления нарушения: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д. 7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
Срок устранения нарушения:
 01.08.2025
4. Кабели электрических сетей выполнены без учета требований ГОСТ 31565-2012. В соответствии с требованиями таблицы 2 указанного государственного стандарта должны применяться кабели типом исполнения нг-LSLTx, либо HFLTx, (фактически применены кабели с типом исполнения нг(А)-LS, а также кабели без обозначения типа исполнения). Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 13 статьи 82, ГОСТ 31565-2012 таблица 2.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/522-52/11-В/ПИБ/49 от 20.09.2023, пункт предписания п. 17 - срок устранения до 01.08.2024. Место выявления нарушения: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д. 7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 13, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу
Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Никулин Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00CE369E3E2791AE7D625A01B0CC1C2668
Выдана: Никулин Александр Владимирович
Действителен с 29.07.2024 по 22.10.2025

ПОДПИСЬ

Никулин Александр Владимирович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88314462108, e-mail: a.nikulin@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

М.О. Губернатор Никулин А.В. 18.08.24 [подпись]
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «40» минут «19» 09 2024 г. [подпись]
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

