

СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20)

С 01 января 2021 г. вступают в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Данные правила вступают в действие в соответствии с [постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28](#).

СП 2.4.3648-20 заменяет [СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов](#), [СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ](#) и др. Весь перечень заменяемых СанПиНов представлен в тексте постановления № 28 от 28.09.2020.

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к

- обеспечению безопасных условий образовательной деятельности,
- оказания услуг по воспитанию и обучению,
- оказания услуг по спортивной подготовке,
- оказания услуг по уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения,
- оказания услуг по отдыху и оздоровлению,
- оказания услуг по предоставлению мест временного проживания,
- оказания социальных услуг для детей
- к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи
- определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении предусмотренной выше деятельности.

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов.

СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027.

Смотреть и распечатать актуальный в 2021 г. СП 2.4.3648-20:

[Скачать СП 2.4.3648-20 в формате pdf](#)

Данные Правила были взяты с официального интернет-портала правовой информации:

- [СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на сайте \[publication.pravo.gov.ru\]\(http://publication.pravo.gov.ru\)](#)
- [Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»](#)

Требования к общественному питанию детей приведены в новом [СанПин для общественного питания действующему с 01.01.2021 \(СанПиН 2.3/2.4.3590\)](#)

В условиях распространения COVID-19 в дополнение продолжают действовать санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

СП 3.1/2.4.3598-20 утвержден [постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.](#)

Продлен срок действия СП 3.1/2.4.3598-20 **до 01 января 2022 г** в [постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39.](#)

Теперь данные Правила действует со дня официального опубликования (03.07.2020 г.) и до 01.01.2022 г.

СП 3.1/2.4.3598-20 устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

[Скачать СП 3.1/2.4.3598-20 в формате pdf](#)

Напоминаем, что с 01.01.2021 г. вводятся новые [Правила противопожарного режима с 01.01.2021 по пост. №1479.](#)

Влажность воздуха в детских садах (ДОУ) по нормам ГОСТ и СанПиН

Требования к относительной влажности воздуха в детских садах (ДОУ) в холодный период (отопительный сезон) и теплый период года приведены в следующих нормативных документах:

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- [СанПиН 2.4.1.3049-13](#) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Приведем основные требования к относительной влажности для зданий детских дошкольных учреждений (ДОУ).

Требования ГОСТ 30494-2011:

Согласно п.4.4 и таблице 2 ГОСТ 30494-2011 оптимальная и допустимая нормативная **относительная влажность воздуха** в обслуживаемой зоне детских дошкольных учреждений должна лежать в пределах:

В холодный период года:

- Групповая раздевальная и туалет для ясельных и младших групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
- Групповая раздевальная и туалет для средней и дошкольных групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
- Спальня для ясельных и младших групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
- Спальня для средней и дошкольных групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
- Вестибюль, лестничная клетка: не нормируется;
- Кухня: не нормируется;
- Ванная: не нормируется;
- Кладовая: не нормируется;

В теплый период года:

- Групповые спальни: оптимальная 30-60%, допустимая не более 65%;

Согласно п.4.6 при обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается изменение относительной влажности воздуха — не более 7% для оптимальных показателей и 15% — для допустимых.

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13:

Согласно п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 — 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной — не более 70%.

[Температура воздуха в детских садах \(ДОУ\) по нормам ГОСТ и СанПиН](#)

Термины к статье:

Относительная влажность — это отношение парциального давления водяного пара к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре (п.3.13 ГОСТ Р 55912-2013).

Теплый период года — это период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8°C (п.2.12 ГОСТ 30494-2011).

Холодный период года — это период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°C и ниже (2.13 ГОСТ 30494-2011).

Допустимые параметры микроклимата — это сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья (2.1 ГОСТ 30494-2011).

Оптимальные параметры микроклимата — это сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (2.6 ГОСТ 30494-2011).

К параметрам микроклимата, согласно п.4.2 ГОСТ 30494-2011, относятся:

- температура воздуха;
- скорость движения воздуха;
- относительная влажность воздуха;
- результирующая температура помещения;
- локальная асимметрия результирующей температуры.

PEKJAMA