

А К Т

проверки работоспособности средств автоматической противопожарной защиты объекта

г. Малоярославец

«03» августа 2017 г.

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 "Солнышко"

Адрес объекта: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Стадионная, д.5

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Заведующей МДОУ ДС «Солнышко» Газиной А.В.

Обслуживающей организации:

Директора ООО «ПРОФИ-СБ» Шевелева Э.В.

Провела проверку средств противопожарной защиты объекта. В ходе проверки установлено:

1. Состав и характеристика средств АСППЗ:

№ п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1.	Прибор приемно - контрольный	ВЭРС ПК 24	1
2.	Прибор приемно - контрольный	ВЭРС ПК 16	1
3.	Извещатель дымовой пожарный	ИП-212-45	
4.	Блок речевого оповещения	«Орфей»	
5.	Извещатель ручной пожарный	ИПР-ЗСУ	
6.	Табло «Выход»	Блик С12	
7.	Речевой оповещатель	Орфей	

2. Местонахождение приборов приемно – контрольных в комнате охраны
3. Сигнал о срабатывании выведен _____
4. Наименование монтажной организации _____
5. Дата приемки в эксплуатацию _____
6. Наличие договора на техническое обслуживание ООО «Профи-СБ» _____
7. Наличие и выполнение годового графика технического обслуживания Да
8. Наличие инструкции для обслуживающего персонала Да
9. Наличие документации по техническому обслуживанию Да

Вывод комиссии: технические средства АСППЗ находятся в рабочем состоянии и соответствуют нормативным документам.

Подписи членов комиссии:

Заказчика

(подпись) (Газина А.В.)

Обслуживающей организации

(подпись) (Шевелев Э.В.)

