

АКТ
проведения гидропневматической промывки трубопроводов
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

«26» июня 2018 г.

Объект: МДО у Детский сад №5. Солнечный

Мы заказчик нижеподписавшиеся, Тареев А.В. представитель Заказчика:

мастер Тареев С.С. Подрядчика: ООО «ЭкоЭнерго»

представитель теплоснабжающей организации: УМП «КЭ и ТС» мастер УТС

Составили настоящий акт в том, что произведена гидропневматическая промывка трубопроводов внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по адресу: ул. Садовая, д.5.

Промывка проводилась водопроводной водой до полного осветления.

Замечаний нет.

Представитель Заказчика Тареев А.В.

Представитель эксплуатирующей организации Тареев С.С.

Представитель теплоснабжающей организации УМП «КЭ и ТС»