

При проведении проверки присутствовали:

- Газина Алла Владимировна – заведующая МДОУ детский сад №5 «Солнышко», приказ отдела образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 31.10.2007г. №289-к «О принятие на работу»,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП)	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.7 ПТЭЭП	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
3.	Назначенный работник Журавлева Г.Н, приказ №26/2 от 03.08.2017г., ответственная за присвоение I группы по электробезопасности из числа электротехнического персонала данного Потребителя не имеет соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
4.	Не составлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
5.	Не определен порядок хранения ключей от электроустановок	п. 3.13 ПОТЭЭ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
6.	Не ведется учет выдачи и возврата ключей от электроустановок	п. 3.13 ПОТЭЭ, п.1.8.9 ПТЭЭП	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
7.	На вводном распределительном устройстве здания школы (далее - ВРУ «Дет. сад») не все кабели снабжены бирками с обозначением марки, сечения, наименования линии.	п.2.3.23 ПУЭ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко»,

			Газина А.В.
8.	На ВРУ «Дет. сад» не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 4.1.3 ПУЭ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
9.	На ЩО, отсутствуют предупреждающие знаки «Осторожно, электрическое напряжение».	п. 2.2.20 ПТЭЭП, Приложение 9 ИПиИСЗ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
10.	На приводе ВРУ «Дет. сад», на коммутационном аппарата не указано положение «включено», «отключено».	п. 4.1.11. ПУЭ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.
11.	В ВРУ-1 кабель проложенный внутри помещений выполнены с нарушением правил (кабельные линии не закреплены, подвержены механическим повреждениям.)	п. 1.2.2. ПТЭЭП п.п.2.1.34, 2.1.36, 2.1.47. ПУЭ	Должностное лицо - заведующая «МДОУ детский сад №5 «Солнышко», Газина А.В.

Используемые сокращения:

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированные Минюстом РФ от 22.01.2003г. №4145;

ПОТЭЭ - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.06.2013г. №328н, зарегистрированные Минюстом РФ от 12.12.2013г. №30593;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. №204;

ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. №261,

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не установлены;

(указать положения (нормативных) правовых актов)

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

не выявлены;

(указать реквизиты выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *внесена.*

(заполняется при проведении выездной проверки)

Семенов В.В.

(подпись проверяющего)

Газина А.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Копия приказа отдела образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 31.10.2007г. №289-к «О принятие на работу»,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Семенов В.В.
(ФИО)

Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора)	19/29
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР	


(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Газина Алла Владимировна – заведующая МДОУ детский сад №5 «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

13 октября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления
с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)