

А К Т  
проверки пожарных гидрантов  
Д/с «Солнышко» № 5  
по ул. Стадионная, 5.

Пожарный гидрант по улице Стадионная, 5 в исправном состоянии  
давление в сети 2,0 атмосфер.

УМП "ВОДОКАНАЛ"  
г. Малоярославец

Начальник  
водопроводного участка



Ш.Р. Ибрагимов  
09.08.2017 г