

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«04» августа 2022 г.
учётный № проверки 52220061000202561840



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info @ nnov.52.mchs.gov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому муниципальному округу

ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400,
тел./факс 6-27-27; e-mail: ondpr-balahna@nnov.52.mchs.gov.ru
«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому муниципальному округу

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 49 / 1**

Первая цифра – номер решения. Вторая цифра: 1 – собственник; 2- арендатор; 3-должностное лицо

вручается:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №6»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Никулина Александра Владимировича № 49 от 15 июля 2022 года в период с 25 июля 2022 года по 04 августа 2022 года

Государственным инспектором Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору
Богдановой Мариной Владиславовной
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6» Рыбина Ольга Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	---	--	--------------------------------


		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности и	
1	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций) помещение чердака не оборудовано системой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 46, ст. 83, ст. 91, ст. 103, СП 486.1311500.2020 п. 4.4, табл. 1, п. 4.1.2.2 (ранее действовало требование прил. А, п. А.4 СП 5.13130.2009).	01.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6»
Рыбина Ольга Николаевна


(подпись, фамилия, имя, отчество контролируемого лица (представителя))



« 04 » 08 2022 г.

Государственный инспектор Балахнинского муниципального округа
по пожарному надзору Богданова М.В.

(подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), руководящего группой инспекторов органов государственного пожарного надзора)



« 04 » 08 2022 г.