



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району
ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27;
«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому району

Предписание № 26 / 1 / 14
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора
Балахнинского района по пожарному надзору Никулина Александра Владимировича

№ 26 от 12 марта 2021 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
с 10 час. 00 мин 22 марта 2021 года по 10 час. 00 мин 31 марта 2021 года проведена проверка

Государственным инспектором Балахнинского района по пожарному надзору
лейтенантом внутренней службы Молотковой Юлией Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 6»

по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Рязанова, д. 22

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 6» Рыбиной Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания МБДОУ «Детский сад № 6» не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 26 (ранее действовал п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	24.05.2021	
2.	Руководитель организации не обеспечил пожарный пост (диспетчерскую) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ п. 56 (ранее действовал п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	24.05.2021	

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

3.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций) помещение чердака не оборудовано системой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 46, ст. 83, ст. 91, ст. 103, СП 486.1311500.2020 п. 4.4, табл. 1, п. 4.1.2.2 (ранее действовало требование прил. А, п. А.4 СП 5.13130.2009).	29.03.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Балахнинского района по пожарному надзору Молоткова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

31 марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 6» Рыбина О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

"31" марта 2021 г.

