



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*пр-кт. Ленцна, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru*

390028, Рязанская область, город
Рязань, улица Сельских
Строителей, ба.

(место составления акта)

12 декабря 2017 года
(дата составления)

17 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №151», ИНН: 6229027155.
№ 5-27-ПВП-848/1-2017

По адресу/адресам: 390028, Рязанская область, город Рязань, улица Сельских
Строителей, ба.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора
№ 5-1423-р от 30.11.2017.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка исполнения предписания
от 13.11.2017 № 5-27-Т-734/1-2017

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 151» (МБДОУ "Детский сад № 151")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения поверки:

11 декабря 2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.

12 декабря 2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.

Продолжительность: 2 рабочих дня.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального пред-принимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отделом государ-
ственного энергетического надзора по Рязанской области)**

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении плановой выездной проверки заранее уведомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 151»

Оськина Т.И.

«06» декабря 2017

14 час. 00мин.

(Действует на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 151», утверждённого постановлением администрации города Рязани от 13 апреля 2015 № 1620, распоряжения от 12.07. 2016 № 353М «О приёме работника на работу»).

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 151»

Оськина Т.И.

«11» декабря 2017

09 час. 00мин.

(Действует на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 151»; утверждённого постановлением администрации города Рязани от 13 апреля 2015 № 1620, распоряжения от 12.07. 2016 № 353М «О приёме работника на работу»).

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Роголёв Виктор Дмитриевич - государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием: не привлекались

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад №151» Симонова Галина Анатольевна (Действует на основании должностной инструкции заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад № 151» № 2 от 20.01.2008, приказа «О переводе работника на другую работу» № 1284 от 20.10.1997).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): не выявлено.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
1.	Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства	30.11.2017	Выполнено. Визуальные осмотры видимой части зазем-	Приложение 1.

№ п/п	Описание и характер выявленных наруше- ний	Установлен- ный срок устранения нарушения	Сведения о выполне- нии выявленного нарушения	Примеча- ние
	не проводятся.		ляющего устройства проводятся.	
2.	График проведения осмотров видимой части заземляющего устройства отсутствует.	30.11.2017	Выполнено. График проведения осмотров видимой части заземляющего устройства имеется.	Приложение 2.
3.	Однолинейная схема внешнего электро-снабжения не выверена ответственным за электрохозяйство.	30.11.2017	Выполнено. Одно-линейная схема внешнего электро-снабжения выверена ответственным за электрохозяйство.	Прило- жение 3.
4.	Перечень защитных средств не полон, отсутствуют диэлектрические галоши.	30.11.2017	Выполнено. Пере-чень защитных средств полон.	Прило- жение 4.
5.	Журнал учёта средств защиты ведётся с нарушениями.	30.11.2017	Выполнено. Журнал учёта средств защи-ты ведётся без нарушений.	Прило- жение 5.
6.	Диэлектрические га-лоши отсутствуют в щитовой.	30.11.2017	Выполнено. Диэлек-трические галоши имеются в щитовой.	Прило- жение 6.
7.	На внутренней сто-роне двери вводного щита в щитовой отсут-ствует однолинейная схема.	30.11.2017	Выполнено. На внутренней стороне двери вводного щита в щитовой имеет-ся однолинейная схема.	Прило- жение 7.
8.	Бирки на питающих кабелях в щитовой не несут необходимой информации.	30.11.2017	Выполнено. Бирки на питающих кабе-лях в щитовой несут необходимую	Прило- жение 8.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
			информацию.	

Предписанием отдела государственного энергетического надзора Управления по экологическому надзору, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Рязанской области» от 13.11.2017 № 5-27-Т-734/1-2017 выдано 8 пунктов нарушений. На день проверки выполнено 8 пунктов, процент выполнения составляет 100 %, предписание от 13.11.2017 № 5-27-Т-734/1-2017 снимается с контроля.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписаний по акту от 13.11.2017 № 5-27-Т-734/1-2017 на 20 листах в одном экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОГЭН по Рязанской области
Рогалев Виктор Дмитриевич

(ФИО)



(подпись)

Заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
работе МБДОУ «Детский сад № 151»

(должность)

(подпись)

Симонова Г.А.

(ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Оськина Татьяна Ивановна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 151»,
(Действует на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 151», утвержденного постановлением администрации города Рязани от 13 апреля 2015 № 1620, распоряжения от 12.07.2016 № 353М «О приеме работника на работу»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" декабря 2017



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)