

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 151»

ОГРН 1026201086702 390028, г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.6-а тел./факс 36-03-16
e-mail:detsad151@yandex.ru, detsadraduga151@yandex.ru

20.11.2014

Отчет об устранении нарушений обязательных норм и правил на объекте электроустановки
МБДОУ «Детский сад № 151»

Выявленные нарушения	Отметка об устранении нарушений	Срок исполнения
1. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не проводятся	Выполнено	17.11.2017 г.
2. График проведения осмотров видимой части заземляющего устройства отсутствует	Выполнено	14.11.2017 г.
3. Однолинейная схема внешнего электроснабжения не выверена ответственным за электрохозяйство	Выполнено	18.11.2017 г.
4. Перечень защитных средств не полон, отсутствуют диэлектрические галоши	Выполнено	16.11.2017 г.
5. Журнал учета средств защиты ведется с нарушениями	Выполнено	17.11.2017 г.
6. Диэлектрические галоши отсутствуют в щитовой	Выполнено	16.11.2017 г.
7. На внутренней стороне двери вводного щита в щитовой отсутствует однолинейная схема	Выполнено	16.11.2017 г.
8. Бирки на питающих кабелях в щитовой не несут необходимой информации	Выполнено	16.11.2017 г.

Заведующий



(Handwritten signature)

Т.И. Оськина

Ответственный за электрохозяйство

Г.А. Симонова