



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области**

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru <http://www.62.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 565-03

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«25» марта 2021г.

**Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области
(место выдачи)**

При проведении проверки в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 151» (МБДОУ «Детский сад № 151»)
390028, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д.6А.

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч.2 ст. 17, ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.2.4., 2.4.6.2., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.7.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7., 3.1.2., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п.п. 5.1., 5.2., раздела VIII, п. 8.1, п. 8.1.2. (приложения № 6 – 13), п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. Провести ремонт мягкой кровли в районе туалета, совмещенного с умывальной групповой ячейки № 7 в соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

(указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. В туалете, совмещенном с умывальной групповой ячейки № 7 поверхности стен и потолка довести до требований п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с

использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 10.01.2022г.

3. В помещениях детского сада провести ревизию системы водоотведения с последующим ремонтом с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.03.2023г.

4. В соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 групповые площадки №№ 1, 3, 4, 8, 9, 11 оборудовать теньными навесами для прогулок детей с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.03.2023г.

5. В соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории детского сада оборудовать место для хранения колясок, велосипедов, санок, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2022г.

6. На всей территории МБДОУ «Детский сад № 151» провести ремонт асфальтового покрытия в соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.03.2023г.

7. В помещениях детского сада заменить изношенные оконные рамы, в том числе внутри помещений детского сада, на новые с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.03.2023г.

8. В игровой и спальне групповой ячейки № 4 провести ремонт стен и пола, поверхности довести до требований п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

9. В игровой и спальне групповой ячейки № 5 поверхности стен довести до требований п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

10. В физкультурном зале изношенный линолеум заменить на новый в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2022г.

11. В соответствии с требованиями п.п. 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 групповую ячейку № 4 оборудовать современными светильниками со светорассеивающей конструкцией с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом

с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

12. В соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалете групповой ячейки № 4 изношенный душевой поддон заменить на новый.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

13. Пищевлок детского сада обеспечить необходимым количеством посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – до 30.08.2021г.

14. В соответствии с требованиями раздела 5, п.п. 5.1., 5.2. обеспечить осуществление контроля за температурой горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков, реализуемых на раздаче пищеблока детского сада. С целью минимизации риска теплового воздействия в соответствии с технологическими документами приобрести термометры для контроля температуры блюд на раздаче готовых блюд на пищеблоке организации.

Срок исполнения – до 01.05.2021г.

15. В соответствии с требованиями раздела VIII, п. 8.1, п. 8.1.2. (приложения № 6 – 13), п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить в МБДОУ «Детский сад» осуществление контроля за употреблением в питании детей соли пищевой поваренной йодированной.

Срок исполнения – до 01.05.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБДОУ «Детский сад № 151» (Оськина Татьяна Ивановна)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в сроки: до «05» мая 2021г., до «02» сентября 2021г., до «02» сентября 2022г., до «12» января 2022г., до «28» марта 2023г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание),

(подпись)

Глинина М.В.

(фамилия, имя, отчество)

Срок исполнения – до 30.08.2021г.