

Отчет

об итогах проведения практических тренировок по эвакуации детей и воспитателей в дошкольном образовательном учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с приказом руководителя ДОУ «Россиянка» от 14.12.2023 г. «О проведении тренировки по эвакуации из ДОУ при ЧС» проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки.

На подготовительном этапе проводились теоретические занятия с воспитателями и персоналом и проверка систем автоматической противопожарной защиты ДОУ.

На первом этапе тренировки установкой красного флажка было имитировано возникновение очага возгорания. Очаг возгорания условно находился в помещении пищеблока и задымления на путях эвакуации. По одной из лестничной клеток расставлены желтые флажки для обозначения зон условного задымления пути эвакуации.

Возникновение условного очага возгорания было обнаружено сотрудником пищеблока.

В 10 ч. 15 мин. срабатывает датчик задымления (пищеблок)

В 10 ч. 16 мин. Подтверждается условное задымление, сообщается заведующему, охранник звонит в ПЧ, завхоз включает тревожную кнопку, начата общая эвакуация из здания.

В 10 ч. 27 мин. эвакуация завершена.

Руководителем ДОУ подведены итоги подготовки и проведения эвакуации учащихся и персонала условного пожара.

Отмечено, что итоги тренировки положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели тренировки, указанные в плане, достигнуты.

Заведующий хозяйством:

Старовойтова С.В.