

СОГЛАСОВАНО
с ПК МБДОУ «Д/С №10»
от «10 » января 2013 г.
С.А.Доронина

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «Д/С №10»
от «10 » января 2013 г.
Г.А.Азимкова



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности № 1

Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, устанавливает основные требования пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми руководителями и работниками.

1. Общие требования.

- 1.1.Ответственность за пожарную безопасность территории, здания, оборудования возлагается на руководителя ДОУ.
- 1.2.Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (вводного, первичного).
- 1.3.Огневые (сварочные работы и т.п.) и другие работы повышенной пожарной опасности, проводимые на временных местах, должны осуществляться только на основании специального (письменного) наряда-допуска, установленного руководителем ДОУ или лицом, назначенным ответственным за пожарную безопасность в ДОУ.
- 1.4.Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, ведром с водой, кошмой и т.п.).
- 1.5.Курить в здании и на территории запрещается.
- 1.6.Не разрешается работать на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару.

- 1.7.При сдаче в аренду помещений необходимо включать в договор пункт об ответственности арендатора за пожарную безопасность. Арендаторы обязаны выполнять противопожарные требования норм и правил в арендуемых помещениях.

2. Содержание территории.

- 2.1.Территория ДОУ должна систематически очищаться от мусора и отходов.
- 2.2.Не допускается загромождение пожарных гидрантов и проездов к пожарным водоемам. В зимнее время их следует очищать от снега и льда. Регулярно, каждые 6 месяцев, пожарные гидранты необходимо проверять на водоотдачу.
- 2.3.Не допускается загромождение (оборудованием, материалами и т.п.) территории, подходов к зданию.
- 2.4.Не разрешается на территории устраивать свалки, разводить костры для сжигания тары, мусора, сухой травы и т.п.

2.5.О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в подразделения пожарной охраны.

3. Содержание зданий, помещений.

3.1.Для всех помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03, а также класс зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на двух помещениях.

3.2.В здании должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей на случай пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

3.3.В зданиях, помещениях запрещается:

- производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленного проектом, без согласования с органами государственного пожарного надзора;
- загромождать пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, проходы, тамбуры и т.п.) мебелью, оборудованием, различными материалами, а также забивать наглухо эвакуационные выходы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы, не отвечающие требованиям СНиП 21-01-97 (п. 6.25), для отделки, облицовки потолков, стен, а на лестничных клетках – площадок и ступеней;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- загромождать подступы к первичным средствам пожаротушения - пожарным щитам, огнетушителям, внутренним пожарным кранам, а также использовать их не по назначению;
- пользоваться нестандартными электроустановочными приборами, а также имеющими неисправности;
- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами (утюгами, чайниками и т.п.);
- складировать у электрощитов горючие (в том числе ЛВЖ и ГЖ) вещества и материалы;
- устанавливать электроустановочные приборы (розетки, выключатели и т.п.) в помещениях.

3.4.Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилией ответственного за пожарную безопасность.

3.5.Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны), в соответствии с нормами.

3.6.Система автоматического обнаружения пожаров должно постоянно содержаться в работоспособном состоянии.

4. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения.

4.1.Здание и помещения необходимо обеспечивать первичными средствами тушения пожара в соответствии с нормами оснащения (Приложение 3 к ППБ 01-03).

4.2.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно быть более 20 метров.

4.3.Первичные средства пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с их паспортными данными. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих сертификатов.

4.4.Каждый огнетушитель, установленный в здании или помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и в установленные сроки перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на проверку или перезарядку, должны заменяться равнозначным количеством исправных огнетушителей.

4.5.Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 м. от пола. Размещение огнетушителей в коридорах, холлах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

4.6.На объекте должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

5. Порядок действий при пожаре.

5.1.Ответственный за пожарную безопасность при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по номеру телефона «01» в пожарную охрану города (или в мониторинговый центр) по телефону _____;
- назвать адрес, место возникновения пожара, этаж, число этажей в здании, наименование объекта, свою фамилию;
- принять меры по эвакуации людей (по плану эвакуации включить сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре) и сохранности материальных ценностей;
- приступить к тушению пожара (загорания) подручными первичными средствами пожаротушения (если это возможно);
- встретить пожарных и проводить к месту пожара кратчайшим путем.

5.2.Проверить включение в работу автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре).

5.3.При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые коммуникации, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания.

5.4. Удалить за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников, не участвующих в тушении пожара.

5.5. По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах веществ и материалов, а также о проведенных первоочередных аварийно-спасательных работах.

5.6. После передачи полномочий по тушению пожара подразделению пожарной охраны руководитель объекта не должен вмешиваться в работу по тушению пожара.