



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail:  
info@mchs.nnov.ru

«Телефоны доверия»: (831) 296-07-08 УГПН ГУ МЧС России по Нижегородской области  
ОНД по Кстовскому району

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)  
г. Кстово улица Нижегородская дом 18 – б, 4-42-92, 4-44-72  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 59/1/38  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБДОУ №10 комбинированного вида «Золотой Ключик»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в период с «13» мая 2015 года по «18» мая 2015 года на территории в зданиях и сооружениях МБДОУ №10 «Золотой Ключик» проведено плановое мероприятие по надзору инспектором ОНД по Кстовскому району Щербаковым М.Н.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с заведующим МБДОУ №10

(наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N эдп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывается только выполненные
1	2	3	4	5
<b>Общие мероприятия</b>				
1	Линейная часть системы оповещения выполнена горючим кабелем	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.61, НПБ 104-03 п. 3.9	30.11.2015	
	Наружные эвакуационные пожарные лестницы выполнены шириной не менее 1,35 м.	Федеральный закон №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. ч.4; СНиП 21-01-97* п. 6.29	30.11.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

Государственный инспектор Кстовского района  
по пожарному надзору



М.Н. Щербаков

Предписание для исполнения получил

Заведующий  
Щинамова ИВ



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.