



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району
г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 18 б, тел. факс: 43-42-92.

от «07» октября 2021 г., 17 час. 00 мин. N 259/1/115

(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
в области пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 259 от 23.09.2021 года, учётный №52210061000200958336

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району Козловым Николаем Викторовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Производственных зданий

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1) 607650, Нижегородская область, г. Кстово, переулок Гайдара, 10.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Золотой ключик», ОГРН 1025201989207, ИНН 5250002722, юридический адрес: Нижегородская область, г. Кстово, переулок Гайдара, 10.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «24» сентября 2021 года, 08 час. 00 мин.

по «07» октября 2021 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В ходе проведения внеплановой (внеплановой) выездной проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований в области гражданской обороны, с указанием конкретного места выявленного нарушения обязательных требований в области гражданской обороны	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, которым установлено нарушенное обязательное требование в области гражданской обороны	Срок устранения нарушения обязательных требований в области гражданской обороны	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Нижегородская область, г. Кстово, переулок Гайдара, 10				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Кабельные линии и электропроводка системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают работоспособность в условиях пожара за время необходимое для полной эвакуацией людей в безопасную зону.	ст. 4, 6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.8, 5.18, СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; п.4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 3.4	01.07.2022	

2.	Люки выходов на кровлю из лестничных клеток выполнены не противопожарными 2-го типа.	ст. 4, 87, таблица 24 Федерального закона от 11.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - далее Федеральный закон № 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование п. 8.4* СНиП 21-01-97*)	01.07.2022	
3.	Отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующими заполнениями проемов	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование п. 6.9*, 7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.07.2022	
4.	Складские помещения расположенные в здании не выделены противопожарными перегородками 1-го типа, а именно отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30	ст. 4, 6, 59, 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6, 5.1.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее	01.07.2022	

		действовало требование 7.4 СНИП 210197*)		
5.	<p>Пищевблок предусмотренный в составе здания не выделен противопожарными перегородками 1-го типа, с соответствующим заполнением проемов (отсутствует заполнение оконного проема).</p>	<p>ст. 4, 6, 59, 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.2.6, 5.1.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>(ранее действовало требование 7.4 СНИП 210197*)</p>	01.07.2022	

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

6.	<p>На объекте защиты не обеспечено категорирование помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p>	п. 12 ППР в РФ	01.07.2022	
----	--	----------------	------------	--

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району

Козлов Николай Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ детский сад №10 «Золотой ключик» Кононенко Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего для исполнения предписание)

«17» часов «00» минут «07» октября 2021 г.

(подпись)