

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Смоленск, ул. Багратиона, д. 3 тел./факс 20-23-23, gu.mchs.smol@yandex.ru, телефон доверия
34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Угранского
и Темкинского районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Смоленская область, г. Вязьма, Страховой переулок, д.2, т. 8-48131-2-46-01
ond67@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 8/1/5
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 12 г. Вязьмы Смоленской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 8 от «26» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.00 мин. «26» февраля 2021г.
по 13 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. проведена проверка начальником отделения
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского
и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Смоленской области майором
внутренней службы Анидькиной Юлией Андреевной в здании и на территории
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 12 г. Вязьмы Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Полины Осипенко, д. 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Голошумовой Светланой Викторовной директором Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 г. Вязьмы
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа	Срок ус- ранения на- рушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
--------------------------	---	--	--	---

		по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1	на объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". п. 11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР)	01.08.2021	
2	отсутствует эвакуационное (на путях эвакуации) и антипаническое (в помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста) освещение	Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий. Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста.	01.08.2021	

		Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. п. 37 ППР; п. 7.6.3, п. 7.6.4 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*		
3	отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утвержденный руководителем организации (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система пожарного мониторинга)	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п. 54 ППР	01.08.2021	
4	в месте установки прибора приемно-контрольного пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для	01.08.2021	

		безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. п. 10 ППР		
5	направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения п. 48 ППР	01.08.2021	
6	не представлены сертификаты, на материалы покрытия пола в зальных помещениях	Класс пожарной опасности декоративно – отделочных материалов, применяемых для покрытия полов на путях эвакуации и в актовом залах, должен быть не ниже КМ2 таблицы 28, 29 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
7	при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании детского сада использованы кабели типа КПКВнг - FRLS	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений применяются кабели типов: нг(...)-FRLSLTx табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной	01.08.2021	

8	в здании детского сада II степени огнестойкости предел огнестойкости заполнения проемов, в противопожарной преграде отделяющей пищеблок, не нормируются	безопасности» Пищеблоки, размещаемые в жилых и общественных (кроме класса функциональной пожарной опасности Ф3.2) зданиях, сооружениях I, II и III степеней огнестойкости следует выделять противопожарными перегородками 1-го типа. Под пищеблоком подразумевается обособленная группа помещений (исключая зал для посетителей) для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи, включая вспомогательные (при наличии) административно-бытовые и технические помещения. п. 5.5.2 Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", табл. 24, ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
9	расстояние от возможного очага пожара до мест размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) в здании детского сада превышает 20 метров	расстояние от возможного очага пожара до мест размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) для помещений административного и общественного	01.08.2021	

		назначения не должно превышать 20 метров п. 406 ППР		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР Вяземского,
Темкинского и Угранского районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Смоленской области
(должность, фамилия, инициалы, государственного

Аниськина Ю.А.
инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения
получил:

✓ СВ
(подпись)

«26» февраля 2021 г.

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного учреждения детский сад № 12
г. Вязьмы Смоленской области С.В. Голошумова
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору