

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
г. Вязьмы Смоленской области

215110 г. Вязьма, Смоленская область, ул. Бауманская, д.10, 10 а.
ИНН 6722012285, КПП 672201001, ОГРН 1026700851814, ОКПО47659545,

Отделение Смоленск г. Смоленск

р/с 032346436660500063000 УФК по Смоленской области

Телефон факс 8(48131) 2-31-66 mdouds3.baumanskaya@yandex.ru.

*Мех. 453
от 29.06.2022*

Заместителю главного государственного
инспектора Вяземского, Темкинского и
Угранского районов по пожарному
надзору майору внутренней службы
Аниськиной Ю.А.

заведующего МБДОУ д/с №3
г. Вязьмы Смоленской области
М.А.Фляжниковой

Уважаемая Юлия Андреевна!

Во исполнение представления №669-4-7-8- от 15.06.2022 г, выданного отделом
надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и
Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду № 3 г. Вязьмы Смоленской области, направляем в Ваш адрес отчет об устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки.

ОТЧЕТ

о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административному правонарушению

вид нарушения 1.

нарушение таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности», при прокладке линии связи систем автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании ДОУ
использованы кабели типа КСПВ


вид нарушения 2. допускается эксплуатация элементов автоматической сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре сверх срока службы,
установленного изготовителем.

Информация о нарушениях, выявленных в ходе проверки, была представлена в
комитет образования, составлено коммерческое предложение от «ВДПО», а также было
письменное обращение к начальнику финансового управления Администрации МО
«Вяземский район» Смоленской области Черепковой Л.Г. с просьбой выделить денежные
средства на устранение данных нарушений.

Заведующий МБДОУ Д/С №3

М.А.Фляжникова

Приложение: копия коммерческого предложения ООО «ВДПО» на монтаж системы
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, копия писем в
финансовое управление Администрации МО «Вяземский район» и комитет образования.



☐ Телефон факс 8(48131) 2-31-66 mdouds3.baumanskaya@yandex.ru.

Заместителю главного государственного инспектора Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному надзору майору внутренней службы **Аниськиной Ю.А.**

заведующего МБДОУ д/с №3
г. Вязьмы Смоленской области
М.А.Фляжниковой

Уважаемая Юлия Андреевна!

Направляю в Ваш адрес:

1. копии сертификата на линолеум, постеленного на полу в актовом зале и в коридоре на первом этаже в здании детского сада по адресу: 215110. Смоленской области, г. Вязьма, ул. Бауманская, д.10А
2. копии сертификата на краску, используемую для покраски стен актового зала, находящегося на первом этаже в здании детского сада по адресу: 215110. Смоленской области, г. Вязьма, ул. Бауманская, д.10А и стен на путях эвакуации, находящиеся в здании детского сада по адресу: 215110. Смоленской области, г. Вязьма, ул. Бауманская, д.10

Заведующий МБДОУ Д/С №3

М.А.Фляжникова

