



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

Зотова О.В.
2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

к паспорту доступности МБДОУ «Детский сад №30»

Муниципальное образование
Балахнинский муниципальный район
Нижегородской области

«02» февраля 2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое отдельно стоящее здание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №30»**
- 1.2. Адрес объекта: **606408 Нижегородская область, г. Балахна,
ул. Кирова, д. 19А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельностоящее здание, **2 этажа, 2019,2 кв. м**
наличие прилегающего земельного участка – **есть, 10293,0 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания – **1982** последнего капитального ремонта – **2006-2009г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего/капитального* – **нет**
данных
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование):
**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №30»
/МБДОУ «Детский сад №30»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **606408 Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Кирова, д. 19А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности- **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг – услуги в области дошкольного образования

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

а/маршрут №№ 6,57,308,7,17,6А,106 остановка «ул. Коммунистическая»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	С нарушениями зрения	ДУ
5.	С нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		02,03, 06 - 11
2.	Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		09-18
3.	Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		18-22,25,29, 30,33-35,39
4.	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		24,26,33
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		31,32, 37,38
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		01

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (С,О,Г,У) ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Восстановить наружное освещение.Выполнить ремонт дорожного покрытия. Выделить места отдыха для МГН(установить скамейки). Организовать информационное обеспечение на всём пути движения МГН. Заменить механизм открывания калитки на ручку нажимного действия. Нанести цветовые предупреждающие полосы, тактильные средства, установить бордюры.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Установить пандусы с навесом, поручни. Нанести контрастную маркировку крайних ступеней лестниц. Установить

		противоскользящее покрытие на краях ступеней. Двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5сек., ручкой нажимного действия, символом доступности. Установить кнопку вызова персонала. Заменить дверное полотно. Нанести предупреждающую тактильную разметку.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Выполнить информирующее обозначение помещений. Ширину дверных проёмов, высоту порогов привести в соответствие с нормативами. Заменить скользкое напольное покрытие на противоскользящее. Устранить перепады высот на путях движения.
4.	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Увеличить дверные проёмы, привести в соответствие с нормативами высоту порогов. Обеспечить ровное противоскользящее покрытие пола.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Расширить дверные проёмы, обеспечить противоскользящее покрытие пола. Устранить перепады высот. Установить сантехническое оборудование в соответствии с СП59.13330.2012
6.	Система информации (на всех зонах)	Текущий ремонт. Обеспечить установку комплексных систем средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Выполнить ремонт дорожного покрытия.
8.	Все зоны и участки	

*-Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - повышение показателей состояния доступности объекта для МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области **Жить вместе. Информационный портал.**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 20 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии:

Заведующий

О.В.Зотова



Члены комиссии:

Специалист по ОТ

Астафьева О.В.



Учитель-логопед

Захарова Е.Г.



Заведующий хозяйством

Сидорова О.В.



Председатель Балахнинской

городской организации ВОИ М.В.Ширяева

