



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Балахнинскому муниципальному округу

ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27;

«Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому муниципальному округу

Предписание № 74 / 1 / 51

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 30»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя Главного государственного инспектора

Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Никулина Александра Владимировича

№ 74 от 10 августа 2021 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 10 час. 00 мин 18 августа 2021 года по 13 час. 00 мин 31 августа 2021 года проведена проверка

Государственным инспектором Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору

Богдановой Мариной Владиславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 30»

по адресу:

Нижегородская область, г. Балахна, ул. ЦКК, д. 33

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30» Зотова Ольга Витальевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | Неисправно аварийное освещение на путях эвакуации. | ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12. СП 1.13130.2020; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР В РФ) | 01.09.2022 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 2. | Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа со 2-го этажа здания выполнены шириной менее 0,8 метра (фактически 0,7 метра). | ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.1. СП 1.13130.2020. | 01.09.2022 | |
| 3. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | п.23 ППР в РФ | 01.09.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Балахнинского муниципального округа по пожарному надзору Богданова М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

31 августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Зотова
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30» Зотова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" 31 " 08 2021 г.

