

Администрация Балахнинского муниципального округа  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 30»  
606408, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Кирова, д.19 а.  
Тел./ф (831-44)9-76-09, 9-76-08, 4-52-60  
ОПРН 1025201420936, ИНН/КПП 5244011461/524401001  
E- mail: [ds\\_30skazka@mail.ru](mailto:ds_30skazka@mail.ru)

---

**ОТЧЕТ**  
об исполнении предписания об устранении нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности № 74/1/5

Во исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности от 10 августа 2021 года № 74/1/5  
МБДОУ «Детский сад № 30» представляет отчет об устранении выявленных нарушений:

№	Нарушение	Информация об устранении
1	Неисправно аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации	Аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации установлено.
2	Наружные эвакуационные лестницы 3 – го типа со второго этажа здания выполнен шириной менее 0,8 метра (фактически 0,7 метра)	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
За 3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение <b>испытаний</b> средств обеспечения пожарной безопасности <b>до</b> их замены в установленном порядке.	Произведена замена датчиков.

Заведующий \_\_\_\_\_ О. В. Зотова

