АКТ

проверки пожарного гидранта.

«19» октября 2016 года.

Комиссия в составе:
представитель ООО «Автодром» Егоров В.А.

представитель эксплуатирующей организации Аналова Н.А.

представитель пожарной охраны Мастюшин П.Д.

составили настоящий акт о том, что произведена проверка пожарного гидранта № ___, типа (К-Ø, Т-Ø) _____ по адресу: г. Верхняя Смоленская область ул. Калинина д. 5. МДОУ дет. сад №4
на территории сада около хоз. сарая
на участке в 9 метрах от угла здания (восточная сторона)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Фактическое показание манометра по результатам проверки составляет 4 атм.
2. Расход воды составляет 47 л/с.
3. Колодец пожарного гидранта установлен на проектной отметке.
4. Пожарный гидрант обозначен (~~не обозначен~~).
5. Сливное устройство исправно (~~не исправно~~).
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

На основании вышеизложенного пожарный гидрант является исправным (неисправным).

Члены комиссии:

Представитель ООО «Автодром» _____ (Егоров В.А.)
(подпись) (Фамилия И.О.)

Представитель эксплуатирующей организации _____ (Н.А. Аналова)
(подпись) (Фамилия И.О.)

Представитель пожарной охраны _____ (Мастюшин П.Д.)
(подпись) (Фамилия И.О.)