

ООО «Автодром»

Смоленская область, г.Вязьма, ул.Л.Шмидта, д.5
лицензия № 1-Б / 0007 от «02» апреля 2012 г.
тел: 8 (48131) 4-29-06

Объект: МБДОУ детский сад № 4 г.Вязьма Смоленской обл.

Адресу: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Калинина, д.5

Дата: «16» 11 2018 г.

Время: «14» час «20» мин.

АКТ № 02/18
проверки внутренних пожарных кранов

Назначение водопровода: хозяйственно-противопожарный

№ ПК	Место установки пожарного крана	Пожарный рукав в ПК		Требуемый расход, (л*с)	Диаметр sprыскивания пожарного ствола в ПК (мм)	Давление Ркл или Рст измеренного (м.вод.ст)	Радиус действия компактной части струи (м)	Число струй в ПК (нормат)	Давление воды (bar/1,25 кг/см)	примечание
		Диаметр (мм)	Длина (м)							
1	1-й этаж	CP 50	20	2,5	13	3,2	6	1	3,2	

ВЫВОД: Согласно СНиП 2.04.01-85 минимальный расход воды на внутренне пожаротушение во всех диктующих пожарных кранах соответствует (не соответствует) необходимым нормам (2,5 л/с)

Гидростатический напор на наиболее низкой отметке СТ прибора 34 м (на вводе городского водопровода) _____

Насос-повыситель: нет

Время работы пожарных кранов _____ в течение трех часов (обеспечены от городского водопровода)

Испытания провели: ответственный исполнитель И.А.Ковалев

Акт проверил: Заместитель Генерального директора И.А.Ковалев

Представитель Заказчика: _____

«Утверждаю»:

Генеральный директор ООО «Автодром» И.А.Ковалев

