

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад №4
Н.А.Ананова
«01» _____ 20 16 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования
для инвалидов

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нём услуг.

1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 г. Вязьма Смоленской области (МБДОУ детский сад №4)

1.2. Адрес объекта: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Калинина д.5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

1.3.1. Год постройки: 1958 год.

1.3.2. Этажность: отдельно стоящее здание 2 этажа, 912, 2 кв. м.

1.3.3. Наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 5017,0 кв. м

1.3.4. Проектная мощность здания: 120 человек

1.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.5. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): Муниципальная

1.6. Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 21.

1.7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.8. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

1.9. Присмотр и уход.

1.10. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь воспитывающимся.

1.11. Формы оказания услуг: очная.

1.12. Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 8 лет, физические лица.

1.13. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): иное

I. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

| Наименование показателей доступности | Фактическое состояние |
|--|---|
| Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов. | С 1 июля 2016 года не планируется ввод в эксплуатацию объектов (зданий, помещений) и транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов. |
| Наличие объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг. | Капитальный ремонт (реконструкция, модернизация) здания после 1 июля 2016 года не планируется. |
| Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | Доступ инвалидам к месту предоставления услуг не обеспечен. |
| Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту имеющимися средствами: выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов не оборудована |
| Сменные кресла-коляски; | Отсутствуют |
| Адаптированные лифты; | Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания) |
| Поручни; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| Пандусы; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| Подъемные платформы (аппарели); | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| Доступные входные группы; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| Доступные санитарно-гигиенические помещения; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.3. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно при реконструкции здания) |
| Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок. | Отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учётом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой графической | Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п. 5.5. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |

| | |
|---|--|
| информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
|---|--|

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности.

| Наименование показателей доступности | Фактическое состояние |
|---|--|
| Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлёй и звукоусиливающей аппаратурой. | В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлёй и звукоусиливающей аппаратурой. |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. |
| Количество работников. Предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством. | Один раз в полугодие работники проходят инструктирование для работы с инвалидами. |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника. | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника. |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора. | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора. |
| Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | Нет |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование. | Нет |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием. | 1 воспитанник |
| Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования | Нет |
| Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта. | Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) |

III. Предложения по принятию управленческих решений по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия |
|------|--------------------------|-----------------------------|
|------|--------------------------|-----------------------------|

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п. 5.5 СП 59.13330.2012 «СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» | 2016 - 2030 год |
| 2 | Установка беспроводной системы вызова помощника | 2016 год |
| 3 | Обучение педагогов дошкольных образовательных учреждений для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ | 2016 - 2030 год |
| 4 | Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам | 2016 - 2030 год |
| 5 | Обеспечение одного из помещений, предназначенного для массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. | 2016 - 2030 год |
| 6 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту имеющимися средствами: стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменными креслами-качалками; поручнями; пандусами; доступными входными группами и санитарно-гигиеническими помещениями; достаточной шириной дверных проёмов в стенах | 2016 - 2030 год |
| 7 | Обеспечение надписями, знаками и иной текстовой графической информацией, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2016 - 2030 год |