



СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(СОО ВДПО)

Лицензия МЧС России от 13 апреля 2012
года № 1-Б/00059 (бессрочная)

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.81а,
кааб. 204 lunyov70@mail.ru
тел. 31-30-65, моб. 8-910-721-23-82

ПРОТОКОЛ

испытаний по контролю качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций

(в рамках оценки пожарных рисков)

№ 67/105/17 от 03.07.2017 года

1. Дата отбора образцов для проведения испытаний: 06 июня 2017 г.
2. Дата проведения испытаний: 03 июля 2017 г.
3. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 Вязьмы Смоленской области.
4. Основание проведения испытания: Ежегодное испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ).
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МБДОУ Детский сад № 4 г. Вязьмы Смоленской области, расположено по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Калинина, д. 5.
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Строй Холдинг» - РДС 82-202-96.
7. Наименование (марка) огнезащитного средства, номер сертификата ПБ: Пиралакс - Люкс.
8. Тип огнезащищённых конструкций: Элементы кровли – стопила, обрешётка, стойки и мауэрлат.
9. Внешнее состояние огнезащищённых конструкций, условия эксплуатации: Деревянные конструкции кровли на площади 983 м² в

удовлетворительном состоянии, с признаками поверхностной обработки конструкций огнезащитным составом, не подвержены воздействию атмосферных осадков, имеют специфический цветовой оттенок, влажность древесины составляет 14,0- 17,0 %.

10. Отбор проб (образцов) проведен: Представителем МБДОУ Детский сад № 4 г. Вязьмы Смоленской области. Образцы взяты в четырёх местах с деревянных конструкций чердачного помещения путем снятия стружки размером 55x35x2,5 мм и соответствуют предъявляемым требованиям, пронумерованы, запакованы в пакет, и с Актом отбора проб от 06.06.2017 представлены в Смоленское областное отделение ВДПО

11. Условия проведения испытания: температура воздуха +21С⁰, относительная влажность воздуха 60 %.

12. Испытательное оборудование: Испытания проводились на малогабаритном переносном приборе оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1 (паспорт прибора № 505-56).

13. Результаты испытаний контрольных образцов: Образцы испытывались в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 и методики «Экспресс-оценка качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций».

1-е испытание

№ образца	Место отбора проб	Результат испытаний
1	Стропила	Наблюдается локальное самостоятельное горение образца в течение 3 сек. (в пределах нормы) в зоне воздействия пламени горелки ПМП-1 после её отключения. Обугливание до 50% площади образца.

2-е испытание

№ образца	Место отбора проб	Результат испытаний
2	Обрешётка	Наблюдается локальное самостоятельное горение образца в течение 2 сек. (в пределах нормы) в зоне воздействия пламени горелки ПМП-1 после её отключения. Обугливание до 50% площади образца.

3-е испытание

№ образца	Место отбора проб	Результат испытаний
3	Стойка вертикальная	Наблюдается локальное самостоятельное горение образца в течение 2 сек. (в пределах нормы) в зоне воздействия пламени горелки ПМП-1 после её отключения. Обугливание до 50% площади образца.

4-е испытание


№ образца	Место отбора проб	Результат испытаний
4	Мауэрлат	Наблюдается локальное самостоятельное горение образца в течение 1 сек. (в пределах нормы) в зоне воздействия пламени горелки ПМП-1 после её отключения. Обугливание до 50% площади образца.

14. Выводы по результатам контрольных испытаний:

Представленные образцы, отобранные с деревянных элементов конструкции кровли здания МБДОУ Детский сад № 4 Вязьмы Смоленской области, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма ул. Калинина, д. 5, испытанные методом «Экспресс-оценки качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций» и в соответствии с пунктом 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009 испытания **–выдержали.**

Испытания провёл:

Начальник отдела пожарной охраны

 / С.Л. Лунёв /

Результаты испытаний подтверждаю:
Главный инженер СОО ВДПО

«03» 07 2017 года



 / В.Н. Легчилин /