

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 5  
г. Вязьма Смоленской области  
*О.С. Аркадьева*  
«15» 09 2016 г

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Вязьмы Смоленской области**

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 215119, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2) Присмотр и уход

Сведения об объекте:

Здание МБДОУ д/с № 5 г. Вязьмы Смоленской области 1987 года постройки, расположено по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.54а 2-х этажное, общей площадью 1749,7 м<sup>2</sup>.

Наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 9731 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Вязьмы Смоленской области (МБДОУ д/с № 5 г. Вязьмы Смоленской области)

Адрес места нахождения организации: Смоленская область, г. Вязьма ул. Ленина, д. 54а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 21.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность (дошкольное образование)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 150

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): физические лица до 8 лет, физические лица

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

### III. Оценка состояния имеющихся недостатков и обеспечении условий

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
	сменные кресла-коляски	отсутствуют
	адаптированные лифты	отсутствуют
	поручни	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
	пандусы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
	раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания)
	доступные входные группы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания)
	достаточная ширина дверных проемов в степенях, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
	иные	отсутствуют

#### IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктаж работников от 01.03.2016г. по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 6/01-35 от 02.03.2016 г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности и услуг для инвалидов»
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением работника ДОУ
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности	В учреждении отсутствуют транспортные средства

	для инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования в виде предоставления собаки-проводника
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования в виде предоставления тьютора
12	иные	Установлена беспроводная система вызова помощника

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки 2016-2030гг.
1	Для выполнения требований СП 59.13330.2012, «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания.	по мере поступления финансирования
2	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	по мере поступления финансирования
3	Обучение педагогов ДОУ для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	по мере поступления финансирования
4	Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам	по мере поступления финансирования