

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 5
г. Вязьмы Смоленской области

_____ О.С. Аркадьева

«_____» _____ 2021 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Вязьмы Смоленской области

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): **215119, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54а**

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2) Присмотр и уход

Сведения об объекте:

Здание МБДОУ д/с № 5 г. Вязьмы Смоленской области 1987 года постройки, расположено по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.54а 2-х этажное, общей площадью 1749,7 м².

Наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 9731 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Вязьмы Смоленской области (МБДОУ д/с № 5 г. Вязьмы Смоленской области)

Адрес места нахождения организации: **Смоленская область, г. Вязьма ул. Ленина, д. 54а**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 21.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образовательная деятельность (дошкольное образование)**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **150**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): **физические лица до 8 лет, физические лица**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

III. Оценка состояния имеющихся недостатков и обеспечении условий

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|---|
| | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
| | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| | адаптированные лифты | отсутствуют |
| | поручни | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | пандусы | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| | раздвижные двери | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| | доступные входные группы | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | доступные санитарно-гигиенические помещения | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| | достаточная ширина дверных проемов в степенях, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) | Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 |

| | | |
|--|--|--|
| | инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| | иные | отсутствуют |

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|--|
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| 2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) |
| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Инструктаж работников от 01.09.2021г. по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Приказ № 83-р от 01.09.2021 г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности и услуг для инвалидов» |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением работника ДОУ |
| 6. | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка |
| 7. | соответствие транспортных средств, | В учреждении отсутствуют |

| | | |
|----|--|--|
| | используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | транспортные средства |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования в виде предоставления собаки-проводника |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования в виде предоставления тьютора |
| 12 | иные | Установлена беспроводная система вызова помощника |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки 2016-2030гг. |
|-------|--|------------------------------------|
| 1 | Для выполнения требований СП 59.13330.2012, «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. | по мере поступления финансирования |
| 2 | Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» | по мере поступления финансирования |
| 3 | Обучение педагогов ДОУ для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ | по мере поступления финансирования |
| 4 | Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам | по мере поступления финансирования |