

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Угранского
и Темкинского районов УНД и ПР

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Смоленская область, г. Вязьма, Страховой переулок, д.2, т. 8-48131-2-46-01

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ond67@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 10/1/ 6
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8
г. Вязьмы Смоленской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 10 от «23» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.00 мин. «17» февраля 2020г.
по 13 ч. 00 мин. «17» февраля 2020 г. проведена проверка начальником отделения ОНД
и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области майором внутренней службы Аниськиной Юлией
Андреевной, в зданиях и на территории МБДОУ Детский сад № 8 г. Вязьмы
Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Мацкул Наталья Владимировна, заведующий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера ции и (или) нормативного документа по пожарной безопас ности, требования кото рого(ых) нарушены	Срок уст ранения на рушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы полнение)
1	2	3	4	5
1	при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации	табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной	<i>августов 2020 год</i>	

	и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КСПВ	безопасности» Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений должны использоваться кабельные изделия, не распространяющие горение, тип исполнения в соответствии с табл. 2 ГОСТ 31565-2012		
2	на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (степень огнестойкости здания детского сада – II)	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	<i>автучет до 2009</i>	
3	для покрытия пола в актовом и спортивном залах используются материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум, краска)	табл. 29 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (в редакции от 29.07.2012) в зальных помещениях, для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 вместимостью	<i>автучет до 2009</i>	

		более 15 но не более 300 человек класс материала используемого для покрытия пола должен быть не более КМ2.		
4	не обозначено направление движения к пожарным гидрантам являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения	п. 55 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	имеет дополн	
5	под лестничным маршем первого этажа организованна кладовая хозяйственного инвентаря	п. 36 (б) Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	имеет дополн	
6	в тамбуре у выхода из актового зала осуществляется хранение различных изделий и материалов	п. 36 (б) Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» При	имеет дополн	

		эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов		
7	расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 м	п. 474 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения	август 2020 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР Вяземского,

(должность, фамилия, инициалы, государственного

Темкинского и Угранского районов УНД и ПР

инспектора по пожарному надзору)

Главного управления МЧС России

по Смоленской области


Аниськина Ю. А.

«17» февраля 2020 г.



Предписание для исполнения

получил:



(подпись)

Заведующий Мацкул Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

