

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Вязьма
(место составления акта)

"17" февраля 2020 г.
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 10

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 10 от 23.01.2020 начальника ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов капитан внутренней службы Коняхин А.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 г. Вязьмы Смоленской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 2020 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

"__" ____ 2020 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/4
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Смоленской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Мацкул Н.В. ✓ 23.01.2020 в 09.00
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Аниськина Юлия Андреевна, начальник отделения ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области; Фатеев Алексей Николаевич, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Смоленской области

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мацкул Наталья Владимировна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КСПВ (табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»); на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (степень огнестойкости здания детского сада – II) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); для покрытия пола в актовом и спортивном залах используются материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум) (табл. 29 Федерального закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (в редакции от 29.07.2012)) – **лицо, допустившее нарушения МБДОУ Детский сад № 8 г. Вязьмы Смоленской области;**

не обозначено направление движения к пожарным гидрантам являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); под лестничным маршем первого этажа организована кладовая хозяйственного инвентаря (п. 36 (б) Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); в тамбуре у выхода из актового зала осуществляется хранение различных изделий и материалов (п. 36 (б) Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 м (п. 474 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») – **лицо, допустившее нарушения заведующий хозяйством Уклеина Анастасия Михайловна**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *Предписание № 101/16 от 12.02.2020, протокол от 12.02.2020; акт № от 12.02.2020; акт № от 12.02.2020*
Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Мацкул Наталья Владимировна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"17" февраля 2020 г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)