

## ПАМЯТКА ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ



**УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ !**

*в соответствии Постановлением правительства Липецкой области*

*№ 284 от 24.04.2018 года с 27 апреля 2018 г.*

*на всей территории Липецкой области введен*

**ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ**

*В связи с этим введен:*

- *запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности;*
- *запрет на проведение сельскохозяйственных палов;*
- *запрет на сжигание травы и мусора, разведение костров;*
- *запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях в лесу и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающим к землям сельскохозяйственного назначения.*

*Также, напоминаем основные требования пожарной безопасности:*

- *на территориях частных домовладений и дачных (садовых) участках запрещается устраивать свалки горючих отходов;*
- *территории домовладений и дачных (садовых) участков на летний период должны быть обеспечены огнетушителями или бочкой с водой.*

*За нарушение требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима*

*предусмотрена административная ответственность*

*по ст. 20.4 КоАП в РФ, а именно:*

*ч.2 нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:*

- *на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;*
- *на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;*

- на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

ч. 6 нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Кроме этого, за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

*В случае обнаружения пожара необходимо*

*сообщить о нем в подразделение пожарной охраны*

*(по телефону 01, 112 с сотового телефона 101, 112)*

*и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.*

**Федеральный Государственный пожарный надзор**

2018 год



# НЕ НАРУШАЙ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА



Помещения торговых залов должны быть укомплектованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения.



Здание должно быть оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).



Обязателен приказ о назначении лица ответственного за пожарную безопасность.



Пути эвакуации должны быть отмечены знаками пожарной безопасности. На объекте с ночным пребыванием людей обязательна инструкция о порядке действий персонала при возникновении пожара.



Обязательно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, а так же в торговых залах планы эвакуации людей в случае пожара.



Складские помещения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и дверями 2-го типа. Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями заделаны негорючими материалами.



Обязательно наличие заключённого договора на обслуживание систем автоматической противопожарной защиты в зданиях, оборудованных ими с организацией имеющей лицензию на производство этих работ.



Для производственных и складских помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности.



Двери выхода из помещения должны быть противопожарные. Огнезащитная обработка (пропитка) зданий и сооружений, а также проверка ее состояния должна осуществляться не реже 1 раза в год.

На объекте не должна отсутствовать необходимая документация:



журнал регистрации инструктажей по ПБ;  
журнал регистрации огнетушителей;  
акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с результатами проверок;  
документ, подтверждающий прохождение специализированного обучения мерам пожарной безопасности работниками организации



Обязательно оборудование зданий системой автоматической пожарной сигнализации. На объекте обязательно обеспечение исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, проверка их работоспособности не реже, чем 2 раза в год. Обязательно проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений, а также периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты - проводится не реже 1 раза в 5 лет.

