

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Брянской области  
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79  
E-mail: cus@online.bryansk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Клинцы и  
Клинцовскому району  
243140, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 29 телефон 5-10-69

Предписание N 90/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу МБДОУ - детский сад № 28 "Ёлочка" г.Клинцы Брянской  
области,  
заведующей МБДОУ- детский сад № 28 "Ёлочка" г.Клинцы Брянской области  
Савенок Ирине Викторовне

Ответственной за пожарную безопасность МБДОУ- детский сад № 28 "Ёлочка"  
г.Клинцы Брянской области Кузьмицкой Елене Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору N 90 от "26" августа 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "19" сентября 2016г. по 15 ч 00 мин. "21" сентября 2016г. проведена плановая выездная проверка Батуро Артемом Сергеевичем, государственным инспектором г. Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору, выполнения руководителем МБДОУ - детского сада №28 «Ёлочка» г.Клинцы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Брянской области требований пожарной безопасности в МБДОУ - детском саду №28 «Ёлочка» г.Клинцы Брянской области по адресу: г.Клинцы ул. Мира, д.99а совместно с исполняющей обязанности заведующей МБДОУ - детским садом №28 «Ёлочка» г.Клинцы Брянской области Кузьмицкой Еленой Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В электрощитовой двери помещения выполнить с требуемым пределом огнестойкости.	(Раздел III п.4.1. МДС 21-1.98, ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г).	23.12.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 59-90-00.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Клинцы и Клинцовскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор г.Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Батуро Артем Сергеевич.



«21» сентября 2016г.

Предписание для исполнения получил (а):  
исполняющая обязанности заведующей  
МБДОУ детским садом № 28 "Ёлочка"  
г.Клинцы Брянской области  
Кузьмицкая Елена Ивановна

(подпись)

«21» сентября 2016г.