

## **Инструкция о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре через систему АПС (автоматическая пожарная сигнализация).**

При срабатывании системы АПС – включение sireны «Тревога» - персоналу необходимо:

1. Отключить сигнал «Тревога» нажатием соответствующей кнопки (индикатора, который горит красным цветом) на ППКОП ВЭРС-4
2. По таблице шлейфов определить помещение, откуда идет сигнал «Тревога».
3. Не отключая систему пожарной автоматики, выйти на место, где произошло срабатывание датчиков, быстро проверить все помещения, установить причину срабатывания.
4. В случае обнаружения в месте срабатывания датчиков АПС очага пожара поставить в известность руководство; действовать в соответствии с инструкцией «О порядке действий при пожаре».
5. При ложном срабатывании системы АПС нажать кнопку под красным индикатором (отключиться сирена) и позвонить дежурному на главный пульт МЧС г. Рязани – 89307808886, назвав свои ФИО и указанием о «ложной сработке».
6. Сообщить ответственному за систему АПС или заведующей о неисправности. При отсутствии их на рабочем месте (ночное время) произвести запись в журнал учета неисправности АПС, сделать запись в журнале дежурств.
7. При пожаре запрещается отключать сирену АПС, которая должна работать до окончания эвакуации людей из здания.
8. При технической неисправности системы АПС вызвать специалистов по телефону (ВДПО-89206332649).

Инструкция составлена ответственным за пожарную безопасность здания