

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 22  
«Солнышко» г. Клинцы Брянской области

243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Союзная д.97 «Е»  
тел./факс 8(48336) 5-34-76,4-15-22  
ИНН 3203007335 КПП 324101001 ОГРН 1023201342010

«09» января 2018 г.

**ПРИКАЗ № 1 § 2**

**О противопожарном режиме в МБДОУ – детский сад № 22 «Солнышко»**

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ, руководствуясь Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить
  - 1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (краски, лаки, растворители и др.) в помещениях учреждения, сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения
  - 1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположеннымми
- 1 этаж – в центральном холле, в «Комната природы»
- 2 этаж – в центральном холле, в раздевальной комнате 5 группы
- 1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожарных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
- 1.5. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.
- 1.6. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.


1.7. Противопожарный инструктаж проводить:

вводный – при приеме на работу,

повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев

2 Ответственность за выполнением настоящего приказа возложить на Аксененко Н.Н. завхоза.

Заведующая МБДОУ –  
детский сад № 22 «Солнышко»



С.В.Кабанова