

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Брянской области  
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79  
E-mail: cus@online.bryansk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Клинцы и Клинецовскому району  
243140, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 29 телефон 5-10-69

Предписание N 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №3 г. Клинцы Брянской области, Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 г. Клинцы Брянской области

Булах Виолетте Вячеславовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Клинцы и Клинецовского района по пожарному надзору N 2 от "09" января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "15" января 2018г. по 15 ч 00 мин. "23" января 2018г. проведена **плановая выездная** проверка Батуро Артемом Сергеевичем, государственным инспектором г.Клинцы и Клинецовского района по пожарному надзору, выполнения заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 г. Клинцы Брянской области Булах Виолеттой Вячеславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад №3 г. Клинцы Брянской области по адресу: г.Клинцы, ул. 8 Марта, д.33 **совместно с** заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 г. Клинцы Брянской области Булах Виолеттой Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В помещении приема пищи для персонала, расположенном на 2-ом этаже здания установить автоматическую пожарную сигнализацию	(п.4 НПБ 110-03, ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.);	01.05.2018г	
2.	Монтаж автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями.	(п.13.3.6 СП 5.13130.2009);	01.05.2018г	



3.	Выполнить направление открывания дверей эвакуационного выхода ведущего наружу из холла первого этажа по направлению эвакуации.	(п.6.17 СНиП 21-01-97, п.4.2.6. СП 1.13130.2009);	01.05.2018г	
4.	В подсобном помещении на первом этаже здания и в подсобном помещении второй младшей группы «А» установить автоматическую пожарную сигнализацию.	(п.4 НПБ 110-03, ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.);	01.05.2018г	
5.	Провода систем противопожарной защиты в здании детского сада выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	(п. 3.9 НПБ 104-03; п 4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013; раздел 6 т.2 ГОСТ Р 53315-2009; п.3.4 СП 3.13130.2009);	01.05.2018г	
6.	Помещения детского сада оборудовать достаточным количеством пожарных извещателей.	(раздел 14, п.14.3 СП 5.13130.2009);	01.05.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 59-90-00.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Клинцы и Клиновскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор г.Клинцы и Клиновского района по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Батуро Артем Сергеевич



«23» января 2018г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №3 г. Клинцы Брянской области Булах Виолетта Вячеславовна



«23» января 2018г.