



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

Управление государственного пожарного надзора

наименование органа государственного пожарного надзора

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, телефон 74-21-64, 74-27-87, E-mail: mchs.bryansk@gmail.com
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Клинцы и Клинцовскому району
243140, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 29 телефон 5-10-69**

Акт №
обследования

"03" октября 2016г.

г. Клинцы
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин.

Ст. дознаватель ОНДПР по г.Клинцы и Клинцовскому р-ну (государственный инспектор
г.Клинцы и Клинцовского р-на по пожарному надзору) Хлыст Роман Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектор(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) обследование)

в период с 10 ч. 30 мин. "29" сентября 2016 года по 15 ч. 30 мин. "29" сентября 2016 года
проведено изучение документов объекта заявителя, обследование территории, помещений
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Детский сад
№3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области,**
расположенного по адресу: г.Клинцы, ул. 8 Марта, д. 33.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

совместно с заведующей МБДОУ Детский сад - №3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области -
Волжинской Галиной Васильевной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБДОУ Детский сад №3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области

Здание двухэтажное, стены железобетонные, перекрытия железобетонные, кровля плоская, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1, II степени огнестойкости, 1991 года постройки, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, системой удаленного радиомониторинга, расположен в радиусе нормативного прибытия подразделений пожарной охраны, количество детей и персонала около 110 человек, количество и геометрические размеры эвакуационных выходов, пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности, на территории детского сада имеется 1 ПГ, капитальный ремонт, реконструкция не проводилась, расчет на здание проводились в 2014 году.

(функциональное назначение объекта (зданий) и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные

2) в ходе обследования установлено:
МБДОУ детский сад №3 «Колобок» Клинцы Брянской области
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Волжинская Г.В.

Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
или иного должностного лица организации; фамилия,
инициалы индивидуального предпринимателя, их
законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования

" " октября 2016 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Волжинская Г.В.

Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, адреса собственности,
имущества и т.п. (гражданина)

" " октября 2016 г.



Вывод по результатам обследования:

Помещения объекта **МБДОУ детский сад №3 «Колобок» Клинцы Брянской области**
соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Ст. дознаватель ОНД по г.Клинцы и
Клинцовскому р-ну (государственный инспектор
г.Клинцы и Клинцовского р-на по пожарному
надзору)

Хлыст Р.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"03" октября 2016 г.

