

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад» Колокольчик», г. Медынь Медынского района Калужской области



УТВЕРЖДАЮ:
Куманцова О.Я.

Заведующий ДОО – Куманцова Оксана Яковлевна, тел. 8-910-513-78-00
Заведующий хозяйством ДОО - Козлова Ирина Вячеславовна, тел. 8-910-519-26-33
Количество воспитанников- 125 человек

ПАСПОРТ противопожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» Колокольчик», г. Медынь Медынского района Калужской области (далее ДОО) - двухэтажное, отдельно стоящее здание, расположенное на территории, огороженной забором, имеющий въезд на территорию хоздвора. Круговой подъезд к зданию и возможность установки пожарных автолестниц у здания затруднены.

1. Характеристика здания:

- * Строительный материал: кирпич
- * Фундамент: бутовый ленточный
- * Перекрытия: железобетонные плиты
- * Перегородки: кирпичные
- * Количество этажей: два
- * Количество эвакуационных выходов: пять
- * Общая площадь помещения: 899.4 кв.м
- * Подвальное помещение – нет, подвал отсутствует

* Чердачное помещение – двускатная деревянная крыша, покрыта металлическим профилем. Установлена на залитую битумом платформу, соединения со зданием не имеет.

* Пожарные лестницы – 2, металлические, в двух группах второго этажа.

* Окна – во всех помещениях детского сада установлены пластиковые окна.

2. Наличие специальных кабинетов (групп), спальных помещений:

* Группа № 1 (отдельной спальни нет) расположена на втором этаже, есть отдельный эвакуационный выход через веранду по пожарной лестнице;

* Группа № 2 (имеется спальня) расположена на втором этаже, есть отдельный эвакуационный выход через веранду по пожарной лестнице;

* Группа № 3 (имеется спальня) расположена на первом этаже, есть отдельный эвакуационный выход;

* Группа № 4 (имеется спальня) расположена на первом этаже, есть отдельный эвакуационный выход;

3. Наличие иных помещений:

* Кабинет заведующего (1 эт)

* Склад для продуктов и бытовой химии (1 эт)

* Пищеблок (1 эт)

* Кабинет завхоза (1 эт)

* Музыкальный зал (2 эт)

* Спортивный зал (1 эт)

* Постирочный блок (1 эт)

* Летние веранды (2 эт)

4. Укомплектованность огнетушителями:

Марка	Имеется в наличии	Требуется
ОП-4	5	0

5. Наличие автоматической пожарной сигнализации:

- Обеспечивает помещение площадью: 780.2
- Состояние: удовлетворительное
- Здание оборудовано: **пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, системой аварийно-эвакуационного освещения**

6. Наличие информационно - инструктивных стендов по пожарной безопасности: три

7. Дата последней обработки сгораемых конструкций кровли: от 12.05.2017 «Перилакс» «Миг-09».

8. Дата последних замеров изоляции: 01.08.2017

9. Прохождение ответственными ДОО обучения по противопожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума:

Должность	Ф.И.О.	Дата и документ, подтверждающий документ
Воспитатель, ответственный за пожарную безопасность	Борзякова Надежда Геннадьевна	Удостоверение № 47 действительно до 19.05.2019

Время прибытия пожарных подразделений – 5 минут.