

Типовая форма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 025/61-В/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3
«Колокольчик» Ленинского муниципального района Волгоградской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника надзорной деятельности и профилактической работы по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Малахова Анатолия Юрьевича № 047/61-В от «20» сентября 2021 года в период с «07» октября 2021 г. по «13» октября 2021 г.

Старшим дознавателем ОНД и ПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Польшиным Романом Сергеевичем проведено плановое мероприятие по контролю в ходе
органа государственного пожарного надзора)
(контрольное (надзорное) мероприятие)

которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Кочнева Татьяна Александровна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1. В связи с отсутствием на	абз. 4 п. 54 «Правил противопо-	01.03.2022	

<p>объекте защиты информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, а именно системы АУПС, не обеспечено ежегодное проведение испытаний АУПС проекты от 2007 и 2009 года</p>	<p>пожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.</p>		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик»

Кочнева Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Польшин Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем после реализации

