



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136а

Телефон (факс): (846) 933-20-38, e-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Предписание № 11-618-09-14-046-Т
об устранении нарушений законодательства в сфере энергетической безопасности

р.п. Майна, ул. Ленинская 3
(место проведения проверки)

“ 25 ” сентября 2014 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «25» сентября 2014 г. № 11-618-09-14-046-Т. руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, Зинин Василий Николаевич старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью им ГТС Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора **предписываю:** Кому: Законному представителю МДОУ Бекетовский детский сад "Коло-сок" Мозиной Галине Викторовне
(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

Почтовый адрес: 433103 Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, Центральная-93

Юридический адрес 433103 Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, Центральная-93

ИНН: 7305002661

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Провести энергетическое обследование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.	До 25.11.2014 г.

2.	Установить прибор учёта на потребление тепловой энергии.	ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.	До 25.11.2014г
----	--	--	----------------


Потребитель обязан обеспечить выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора (п. 1.2.2. ПТЭЭП, 2.2.1 ПТЭ ТЭ). Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1. ст.19.5 КоАП РФ.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки по пунктам № 1-2 и не позднее **25.11.2014 г.**, направить в Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора по адресу: 432680 г. Ульяновск, ул. Матросова, 24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора



Зинин Василий Николаевич

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а): Заведующая Мозина Галина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” сентября 20 14 г.

Мозина
(подпись)