

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15 А тел.88442 96-70-12
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Ленина, 194, тел. 8-84478-4-18-42
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт N 02
обследования

"11" ноября 2014 г.

г. Ленинск
(город, село, поселок)

10 ч 00 мин.

**Инспектор ОНД по Ленинскому району УНД ГУ МЧС России по
Волгоградской области, лейтенант внутренней службы Прозоров Игорь
Игоревич**

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
в период с 10 ч. 00 мин. "11" ноября 2014 г. по 12 ч 00 мин.
"11" ноября 2014 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях **МКДОУ «Малыевский детский сад» Заве-
дующая гр. Глыгало Г.Н.** (наименование объекта юридического лица или индивидуального предприни-
мателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу:

Волгоградская область, Ленинский район, с. Малыевка, ул. Кооперативная, д. 33.

при обследовании совместно с Заведующей МКДОУ «Малыевский детский сад» Глыгало Г.Н.

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших
при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

**Здания одноэтажное с подвальным помещением, 3й степени огнестойко-
сти, предназначено для образовательной деятельности. Деревянные кон-
струкции чердака обработаны огнезащитным составом. Помещение обору-
довано автоматической пожарной сигнализацией, договор на её обслужи-
вание с организацией имеющей лицензию заключен. Так же имеется вывод
в пожарную часть на случае пожара. Имеющиеся первичные средства по-
жаротушения находятся в полном объеме. Запоры на дверях эвакуационных
выходов обеспечены их свободного открывания изнутри без ключа. Име-
ется журнал первичных средств пожаротушения, проведен инструктаж с
обслуживающим персоналом о мерах пожарной безопасности, о чем имеет-
ся отметка в журнале противопожарного инструктажа; Руководитель про-
шел обучение Пожарно-технического минимума, а так же ответственный
за пожарную безопасность организации обучен, о чем свидетельствует
удостоверение по программе пожарно-технического минимума. Помещение
оборудовано планом эвакуации людей при пожаре.**

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных
на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,

электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия
2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

Глыгалов Г.Н. (подпись)
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
"11" 11 2014 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МКДОУ «Маляевский детский сад» Глыгалов Г.Н. (подпись)
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует требованиям пожарной безопасности

"11" 11 2014 г.

Обследование проводил:

**Инспектор ОНД по Ленинскому району
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области,
лейтенант внутренней службы
И.И.Прозоров** (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
"11" 11 2014 г. М.Л.П. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.