

МКДОУ «Детский сад» с. Муромцево

Согласовано:

Председатель ПК

 /И.В.Жукова/

Утверждаю:

И.о.заведующего

 /Н.Н.Донина/



ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в детском саду

УОМ-03 - 2017г.

2017г.

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности в детском саду

- 1.1. Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании детского сада людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.7. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 1.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.9. По окончании рабочего дня работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.
- 2.2. Курить в помещениях детского сада.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4. Проживать в здании детского сада обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 2.5. Хранить в здании детского сада легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

- 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители ("жучки").
- 2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании детского сада при наличии в помещениях сотрудников и детей, а также без письменного приказа заведующего детским садом.
- 2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 8 (48448) 2-18-03

- 3.1. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю детского сада или заменяющему его работнику.
- 3.2. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.
- 3.3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.4. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, повышенной температуры и поражения электрическим током.

Ответственный за противопожарное

состояние



Согласовано:

Ответственный по охране труда



/И.В. Жукова/