МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail:simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»:8 (3652) 55-09-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 – 0104 / 2020 / 3
о назначении административного наказания

г. Симферополь « 27 » августа 2020г.

Я, Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Шаповалов Иван Михайлович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), рассмотрев дело № 13 - 104 / 2020 об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ от «27» августа 2020г. установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Коломиец Галина Борисовна
2. Дата и место рождения: 26.06.1960 г.р., с. Жовтень Ширяевского р-на Одесской обл
3. Адрес места жительства: Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенькое, ул. Маяковского, д. 22, кв. 22
4. Контактный телефон:
5. Место работы (учебы): МБДОУ «Детский сад «Орлёнок» с. Чистенькое»
6. Занимаемая должность: заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад «Орлёнок» с. Чистенькое»
7. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
1. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт, серия 8014 № 955351 выдан Федеральной Миграционной Службой, 900-003 16.04.2014г.
2. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: Информация о действующем административном наказании указанного лица по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в отделе надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым отсутствует,

в 14 ч. 00 мин. «21» августа 2020 г. в помещениях и на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ОРЛЁНОК» СЕЛО ЧИСТЕНЬКОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул. Чапаева, д.56, нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок» при входе в помещение (№ 26) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.27 на остекленных дверях в здании Детского сада «Солнышко» не предусмотрены защитные решетки высотой до 1,2 м (ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
2. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок» при входе в помещение (№ 60) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.27 на остекленных дверях в здании Детского сада «Солнышко» не предусмотрены защитные решетки

высотой до 1,2 м(ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требования... пожарной безопасности»);

3. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок» при входе в помещение (№ 61) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.27 на остекленных дверях в здании Детского сада «Солнышко» не предусмотрены защитные решетки высотой до 1,2 м (ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

4. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок» в помещении № 27 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 27 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

6. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 38 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 39 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 62 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

9. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 34 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

10. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 35 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

11. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 94 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

12. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 109 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

13. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 80 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 40 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.(п.п.(в) п. 42 Постановление правительства РФ № 390);

15. На объекте защиты допускается эксплуатация пожарных шкафов выполненных из горючих материалов. (ч.4 ст.107 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 38 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 ширина лестничного марша на лестничной клетке, ведущей с 2-го этажа менее 1,35 м, а именно 1,15м. (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

17. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 53 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 57 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

19. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 53 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов пола, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

20. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 57 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

21. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 62 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 лестница имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 1,13 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 38 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 лестница имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 1,14 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

23. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 62 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 ширина лестничного марша на лестничной клетке, ведущей с 2-го этажа менее 1,35 м, а именно 1,14м. (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

24. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 70 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

25. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 77 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

26. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 73 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается

размещение мебели у двери эвакуационного выхода (п.п (ж) п.23 Постановление правительства РФ № 390);

27. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 в здании наружная лестница имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

28. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 76 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

29. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 73 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

30. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 31 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. (п.п. (в) п.42 Постановление правительства РФ № 390);

31. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 35 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода, расположенная в коридоре составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

32. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок» в помещении № 35 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается применение декоративно-отделочных материалов стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

33. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 34 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

34. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 37 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (п.п. (а) п.42 Постановление правительства РФ № 390);

35. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 38 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.1 число подъемов в одном марше лестницы более 18, а именно 23 (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

36. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 62 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.1 число подъемов в одном марше лестницы более 18, а именно 23 (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

37. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.7 выход на кровлю с лестничной клетки выполнен не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

38. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.7 отсутствуют закрепленные стальные ступеньки (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

39. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 79 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение

рмативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения ктового зала наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 1,10 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

40. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 102 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

41. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

42. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

43. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.3 двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничной площадки (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

44. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№103) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 17 см (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

45. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 105 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.(п.п. (в) п.42 Постановление правительства РФ № 390);

46. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 103 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 уклон наружной лестницы более 45°, а именно 58° (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

47. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 95 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

48. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 96 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

49. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 97 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

50. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 97 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.3 двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничной площадки (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

51. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 97 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 уклон наружной лестницы более 45°, а именно 58°

(ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

52. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 97 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№87) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 17 см (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

53. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 79 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.33 в помещении актового зала не предусмотрено устройство для крепления к полу стульев(ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

54. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 88 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

55. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 92 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

56. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 92 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

57. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 81 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

58. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 87 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

59. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 87 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) на наружную лестницу не обеспечен возможностью открывания изнутри без ключа (п.35 Постановление правительства РФ № 390);

60. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 87 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 уклон наружной лестницы более 45°, а именно 58° (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

61. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 87 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№87) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 21 см (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

62. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 87 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается размещение мебели у двери эвакуационного выхода (п/п. (ж) п. 23 Постановление правительства РФ № 390);

63. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении подвала (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника(п.п.(в) п.42 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

зопасности»);
64. На объекте защиты приямки у оконных проемов подвального этажа не очищены от мусора и посторонних предметов.(п.26 Постановление правительства РФ № 390);
65. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в подвальном помещении (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (п.п. (а) п.42 Постановление правительства РФ № 390);
- 66. На объекте защиты руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (п.55 Постановление правительства РФ № 390);
67. В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности табл. А.1 приложения А СП 5.13130.2009 объект защиты не обеспечен системой пожарной сигнализации (ч.2 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
68. В нарушение нормативного документа по пожарной СП 3.13130.2009 безопасности п. 1 таб. 2 глава 7 объект защиты не обеспечен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
69. На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (п.50 Постановление правительства РФ № 390);
70. На объекте защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)(п. 21 Постановление правительства РФ № 390);
71. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.1 в здании Детского сада «Орленок» не предусмотрено аварийное освещение (ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
72. На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответсвует требованиям установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (п.2 Постановление правительства РФ № 390);
73. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний(п.20 Постановление правительства РФ № 390);
74. На объекте защиты (Детский сада «Орлёнок в помещении № 92 (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» Детский сада «Орлёнок» с. Чистенькое) помещения пищеблока расположенные на первом этаже здания (Ф5.1), не разделены противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)(ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ .

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность.

В данном случае в бездействии Коломиец Г.Б. имеет место неосторожная форма вины, поскольку Коломиец Г.Б. не предвидел (а) возможности наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должен (на) был (а) и мог (ла) их предвидеть.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности не могут быть отнесены к малозначительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 24.03.2005г. №5 малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Событие административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, были сформированными бездействием должностного лица в области обеспечения пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима (в соответствии с приказом МЧС Республики Крым от 09.04.2020 года № 62-ОС с 10 апреля 2020 года в Республике Крым введен особый противопожарный режим), выразившемся в невыполнении вышеуказанных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе одной проверки.

Основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ является факт нарушения требований пожарной безопасности.

Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности. Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Нарушения требований пожарной безопасности создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь за собой самые неблагоприятные последствия для жизни и здоровья людей, причинение значительного материального ущерба.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия должностного лица Коломиец Г.Б., что выразилось в непринятии мер по их соблюдению.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

принимая во внимание: смягчающие административную ответственность обстоятельства раскаянье лица, совершившего административное правонарушение,

отягчающие административную ответственность обстоятельства: не установлено.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо: Коломиец Галину Борисовну виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного

частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Те же действия (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи), совершенные в условиях особого противопожарного режима (влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей»);

и назначить ему(ей) административное наказание в виде административного штрафа в размере - 15000 - пятнадцать тысяч рублей..

Сумма штрафа должна быть уплачена: получатель УФК по Республике Крым (Главное управление МЧС России по Республике Крым, л/с 04751А91380); ИНН 7702835821; КПП 910201001; Банк получателя: Отделение Республика Крым г. Симферополь; счет: 40101810335100010001; БИК: 043510001; ОКТМО: 35000000; КБК: 177 1 16 01201 01 0004 140; УИН _____;)

** Назначение платежа: административный штраф по постановлению* № 13 – 0104 / 2020 / 3 от « 27 » августа 2020г. Регистрационный индекс 69100001042021 9

С порядком указания в платежном документе информации позволяющей идентифицировать назначение платежа ознакомлен:

_____

(подпись лица в отношение, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

2. Объявить должностному лицу Коломиец Галине Борисовне, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования

постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

3. Разъяснить должностному лицу Коломиец Галине Борисовне, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, указанного в части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

Кроме того, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, составляют в отношении лица, не уплатившего административный штраф, протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

4. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 2 года со дня вступления данного постановления в законную силу.

Постановление вступило в законную силу «_____» _____ 20___г.

Подпись _____ _____ Шаповалов И.М.

(лица вынесшего постановление М.П.) (расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

«27» августа 2020г., Коломиец Г.Б. _____

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена: _____

_____

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления , номер квитанции заказного письма

_____

_____

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 13 – 0104 / 2020/ 3от «27» августа 2020г.г. исполнено: ___.___.20___ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: __.__.20___ г. Исх. №_____

Мне, _____
_____,
разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1) статья 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

2) статья 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

«___»_____20__г. _____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)