



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

297570, Республика Крым,
Симферопольский район, с.Чистенькое,
ул.Чапаева. дом 56

№ 18-00004-01

« 01 » 02.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Коковой Н.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад «Орлёнок» с.Чистенькое Симферопольского района Республики Крым, по адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул.Чапаева. дом 56

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт оградительного забора территории основного здания,

- В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- восстановить целостность асфальтового покрытия подходов и дорожек территории основного корпуса,

-В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-обеспечить покрытие игровых площадок (по основному адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул.Чапаева. дом 56),

- В соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт

полов тентовых навесов, установленных на игровых площадках по основному адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул.Чапаева, дом 56 -бетонные с выбоинами,

- В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести выборочный ремонт кровли над основным зданием с последующим проведением ремонта и устранением мест затёков: в буфетной первой младшей группы, в игровой старшей группы

-В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-в основном здании дошкольного учреждения по адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул.Чапаева, дом 56: обеспечить покрытие стен в спальне средней группы устойчивой к проведению влажной уборки и дезинфицирующей обработки; провести ремонт полов в игровой и спальне средней группы №2, средней группе №3, средней группе №4,

-В соответствии с п.2.4.8, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-детскую мебель (мягкие диваны) в старшей и первой младшей группах основного здания-обеспечить сменными чехлами, все спальные места укомплектовать подушками,

- В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-в туалетных второй младшей группы №2, средней группы №3, первой младшей группы №1 основного корпуса, расположенного по адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, ул.Чапаева, дом 56 – заменить устаревшее облицовочное покрытие стен и полов, провести ревизию и частичную замену устаревших труб канализационной системы. Оборудовать кабины с дверями в туалетной старшей группы.

- В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-заменить устаревшее облицовочное покрытие стен и полов в буфетных основного корпуса: в первой младшей, старшей, второй младшей и средней группах,

-В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-заменить устаревшее облицовочное покрытие стен и полов на прачечной в основном корпусе,

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад «Орлёнок» с.Чистенькое Симферопольского района Республики Крым

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67, тел.272283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «5» февраля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01.02»

2023

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

№ 18-00004-01

« 01 » 02.2023

(место выдачи предписания)

Место: главным специалистом-экспертом ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу ФЭ Севастополю Кокорой Е.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад «Орешок» в Чистенском Симферопольского района Республики Крым, по адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенское, ул. Чапаева, дом 36

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
п.1 ст.28 Федерального закона от 10.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт ограждающего оборудования территории основного корпуса.

В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить целостность и функционального покрытия половой и дорожек территории основного корпуса.

В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить проведение работ по благоустройству территории (по основному адресу: 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенское, ул. Чапаева, дом 36).

В соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт