

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ –ДЕТСКИЙ САД №7 ОРЛЁНОК
(МБДОУ-ДЕТСКИЙ САД №7 «ОРЛЁНОК»)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Российская Федерация, Брянская обл,
городской округ город Клинцы,
город Клинцы, улица Гензика, строение 17 А
Тел.8(48336)47031
e-mail: kldou 7@yandex.ru,
<https://orlenok7-br.kinderedu.ru/>
ОКПО: 22348502, ОГРН 023201337873
ИНН/КПП: 3203007399/ 324101001

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026
МБДОУ – детский сад № 7 «Орлёнок»

№ п/п	Мероприятия	Период выполнения	Отметка о выполнении
По наружным тепловым сетям:			
1.	Ревизия задвижек, вентилях, кранов в тепловых камерах	май	Ревизия произведена
2.	Осмотр состояния неподвижных опор	май	Произведена
3.	Покраска всех металло конструкций в тепловых камерах	июль	Покраска произведена
4.	Подсыпка грунта над теплотрассой до планировочных отметок	май	Подсыпка произведена
5.	Чистка тепловых камер от мусора и грязи	постоянно	Произведена
По тепловым узлам			
6.	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок	май	Произведена
7.	Ревизия задвижек, вентилях и кранов со снятием,	май	Произведена

	шабровкой, притиркой и заменой неисправной запорной арматуры.		
8.	Ревизия грязевиков и фильтров	май	Произведена
9.	Ревизия элеватора с внутренним осмотром корпусов и проверкой сопла, представителем теплоснабжающей организации.	июнь	Произведена
10.	Чистка и покраска труб, ремонт и восстановление теплоизоляции	июль	Произведена
11.	Поверка термометров, манометров и замена неисправных	май	Произведена
12.	Очистка гильз под термометры и добавление в них масла	май	Произведена
13.	Ремонт электропроводки и освещения узла управления	По мере необходимости	
14.	Размещение на двери таблички «Тепловой узел, посторонним вход запрещен»	май	Произведена
15.	Произвести гидравлическое испытание внутренней системы отопления давлением на 1,25 от рабочего.	июнь	
По внутренней системе			
16.	Ревизия регулировочной и запорной арматуры	июль	Произведена

	внутренней системы отопления вентиляции		
17.	Утепление чердачных помещений	август	Произведена
18.	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды	июнь	Произведена
19.	Испытание на прочность и плотность водяных систем	июнь	
20.	Установка расчетных элементов после гидропневмопрмывки и опрессовки в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	июнь	

Мероприятия выполнены.

Данный вид работ выполнен собственными силами и с привлечением подрядных организаций.

Заведующий МБДОУ – детский сад № 7
«Орлёнок»



А.П.Володько