

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 6 «РАДУГА»
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «Радуга»)

ул. им. Ленина ,д.51
г.Ленинск ,Ленинский район,
Волгоградская область,404621

ПРИКАЗ

от 15.02.2022

№ 5-ОД

О противопожарном режиме
в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 « Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», Инструкции пожарной безопасности 001-2014 с требованиями противопожарного режима ДОУ, в целях пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, работников ДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1.1.Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории детского сада.

1.2.Запретить хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещении детского сада.

1.3.Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории детского сада.

1.4.В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания в электрощитовой детского сада.

1.5.При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газо - сварка) вывести из здания воспитанников и сотрудников, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.6. Всем работникам в конце рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.

1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.8. Ответственным за проведение противопожарного инструктажа назначить заведующего хозяйством Пашкину Елену Васильевну

Инструктаж проводить со следующей периодичностью и записью в журнале: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев.

1.9. Утвердить план работы по противопожарному режиму в ДОУ на 2022 год. (Приложение № 1)

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий _____ О.Ю. Дрозденко

Ознакомлены: